



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-343/2003

ÉME
ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Leier UNI pincefalazó elem

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Leier Beton Kft.

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi 92

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Az UNI pincefalazó elemek 30 és 38 cm vastagságú teherhordó (elsősorban pincefalak, lábazati falak, melléképületek falai), valamint térelhatároló és vázkitöltő falszerkezetek készítéséhez alkalmazhatók. Hőtechnikai igény esetén csak méretezett kiegészítő hőszigeteléssel alkalmazhatók.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

pincefalazó elemek, beton falazóelemek

Beton falazóelemek (SZRJ: 1.6.3.1)

Az ÉME 2009. április 01-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. április 01.

(Horváth Sándor)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.