



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-144/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Kettősfalú, hőszigetelt, szerelt alumínium fémkémény

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Buthi Tamás

8400 Ajka, Korányi u. 28.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az A-2002/1999. számú Utóellenőrzési- és Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

**Huzatmegszakítóval felszerelt, max. 60 kW teljesítményű,
gázüzemű tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére
alkalmazható**

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

alumínium kémény

Fémkémények (SZRJ: 5.10.2)

Az ÉME 2004. december 31-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 1999. december 08.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.