



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-104/1993

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

**háromhjú (hőszigetelt) alumínium
égéstermék-elvezető berendezés és tartozékai**

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

TARREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2340 Kiskunlacháza, Báthory út 40/A.

mint az ÉME jogosultjai részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az **A-104/1993 jelű és 1998. szeptember 21-i** keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az **A-2607/2003 sz. és 2004. április 13-i** keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

gáztüzelésű berendezések tartósan legfeljebb 200 °C hőmérsékletű égéstermékének termikus felhajtóerő (huzat) hatására működő, száraz üzemű elvezetése.

Az alkalmazható legnagyobb haszoncső átmérő NA 200 mm.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

háromhjú fémkémények (SZRJ.:5.10.2.);

gázüzemű tüzelőberendezések égéstermék-elvezetői (SZRJ.:5.10.6.);

Az ÉME 2009. április 30-ig ÉRVÉNYES

Budapest, 2004. április 13.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.