



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

**A-62/2005**

**ÉME**

**ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY**

**A termék megnevezése:** LC-05 tűzvédő bevonat (T180)

**Kérelmező:** Paraton Telekommunikációs Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
2443 Százhalombatta, MOL Rt. I. sz. telep, 23. épület  
mint a termék forgalmazója

**Gyártó:** Lightcem U.K. Ltd. „Mill Store”  
Foundry Lane, Earls Colone  
Colchester, Essex CO6 2SB

**Az Építőipari Műszaki Engedély jogosultja a forgalmazó.**

**Az építési termék alkalmazási területe:**

Nyomott teherhordó acélszerkezetek (pillérek, oszlopok, stb.) tűzállósági határértékének növelése kül- és beltérben.

**Az ÉME 2011. március 31-ig érvényes.**

**Budapest, 2006. március 29.**

(Horváth Sándor)  
vezérigazgató-helyettes  
minőségügyi és marketing igazgató

**Ez az építőipari műszaki engedély 5 oldalt és 0 mellékletet tartalmaz, amelyből 0 nem nyilvános, és amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).**