



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-802/1995

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

CIAT gyártmányú lemezes hőcserélő család

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 1.

mint az ÉME jogosultja részére

a 39/1997. (XII. 19.) KTM-İKIM együttes rendelete, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter egyetértésével történt kijelölése alapján, az azonos jelű és 1995. június 15-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben (AVJ), valamint az A-2632/2000. sz. Utóellenőrzési- és Vizsgálati Jegyzőkönyvben, részletezett vizsgálati eredmények értékelése, valamint a hátoldalon/pótlapon rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett

A termék felhasználási területe:

A lemezes hőcserélők fűtési-, hűtési- és használati melegvíz ellátó rendszerekben alkalmazhatók, elsősorban víz fűtőközegek esetén.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

CIAT gyártmányú lemezes hőcserélők PWA-6, PWA-12, PWA-18, PWA-25, PWA-35, PWA-55, PWA-92 tömített lemezes típusok, EXL-2, EXL-4, EXL-7, EXL-8, EXL-14 forrasztott lemezes típusok

Fűtőberendezések hőcserélői (SZRJ: 5.1.3)

Az ÉME **2005. december 31-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2000. december 20.

(Dr. Kovács Károly)

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4.2-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.