



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-365/1/2003

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Padlopon Express önterülő aljzatkiegyenlítő

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Henkel Magyarország Kft.

1113 Budapest Dávid Ferenc u. 6.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Alkalmazható beton aljzatok kiegyenlítésére, simítására 2-15 mm vastagságban, szőnyegpadló, szalagparketta, PVC padló, linóleum kerámia alá. Görgősszék igénybevételnek és padlófűtés fölé megfelel.

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Padlopon Express önterülő aljzatkiegyenlítő habarcs (SZRJ: 1.5.1.10.)

Az ÉME **2008.december 30.-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2005.04.14.

Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes
minőségügyi és marketing
igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély **2** számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26