



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-192/2003

ÉME

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

Dexaflam-R kábeltűzvédő anyag

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Dunamenti Tűzvédelem Rt.

2131 Göd, Nemeskéri Kiss M. u. 33.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, valamint az azonos jelű és keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett.

A termék felhasználási területe:

Kábelek (PVC, PP, PE) működőképességének fenntartása az IEC 60331:1999 előírásai szerinti tűzhatás esetén, PVC, PP és PE köpenyezésű kábelek "nehezen éghető"-ségének biztosítása

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

Dexaflam-R kábeltűzvédő anyag

Tűzvédő bevonatok (SZRJ: 1.17.2.6)

Az ÉME **2009. február 28-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 2004. február 23.

(Horváth Sándor)
Vezérigazgató-helyettes

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 4 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2004.01.05

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.