



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-948/1997

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

GENOVA SYSTEM PVC csőrendszer

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

GENOVA SYSTEM HUNGARY Kft.

1037 Budapest, Törökkő 5-7

mint az ÉME jogosultja részére

kérelme, a mellékelt ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV-ben részletezett vizsgálati eredmények alapján, a hátoldalon rögzített adatokkal és alkalmazási feltételek mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

hideg-melegvíz csővezetékek

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):

GENOVA SYSTEM PVC

Csővezetékek (SZRJ: 5.4)

Az ÉME **2003. február 28-ig ÉRVÉNYES**

Budapest, 1998. február 23.

(Dr. Kovács Károly)
minőségügyi igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 3 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek

KBiA-II-4-2003.03.26

Jelen dokumentum az eredeti ÉME (tartalmilag egyező, de formailag eltérő) nem hivatalos másolata.