



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-411/2005

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

A termék megnevezése: Kingspan cég által gyártott, 22 mm vastag szendvics szerkezetű, 5x5 mm-es üvegszál hálóval erősített, 28 µm vastag alufóliával kasírozott fenol-hab (PF) panelelemből összeállított, bajonettzár csatlakozós KoolDuct elnevezésű légszűrőrendszer

A termék tervezett felhasználási területe: Az emberi tartózkodást szolgáló épületek külső* és belső térben elhelyezkedő, szűrt, kezelt, tiszta levegőt szállító szellőztető és klímaberendezéseiben.
* megfelelő védelemmel ellátva

Kérelmező: F2 Komplex Kft.
mint a termék forgalmazója 1089 Budapest,
Diószeghy Sámuel u. 27.

A termék gyártója: Kingspan Insulation
Pembroke, Leominster, Herefordshire HR6 9LA, UK

A termék ÉMI Kht. 5.9.4
szakrendi jelzete (SZRJ):

Érvényes: 2011. április 1-ig

Budapest, 2006. április 1.

(Horváth Sándor)
vezérigazgató-helyettes
minőségügyi és marketing igazgató

Az Építőipari Műszaki Engedély 6 oldalt és 1 db számozott, pecséttel ellátott mellékletet tartalmaz.