



ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

A-27/2014

NMÉ
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS

A termék megnevezése:	S.Fire Proof FB-H(St)H típusú tűzálló tűzjelző vezeték hajlékony rézvezetővel (P120)(PH120) 180 perc S.Fire Proof JB-H(St)H típusú tűzálló tűzjelző szerelő vezeték tömör rézvezetővel (P120)(PH120) 180 perc
A termék tervezett felhasználási területe:	Tűzjelző rendszerekben alkalmazott, kis átmérőjű tömör vagy sodrott réz vezetőjű, 180 perc tűzállóságú installációs vezeték
Termékkör:	35 - Tűzgátló, tűzterjedést gátló, és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek
A termék gyártója:	SAT-ELIT 2000 Kft. 2081 Piliscsaba, Vár u. 20.
NMÉ érvényesség kezdete*:	2016.12.01.

Budavári Zoltán
műszaki értékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki Értékelés 12 oldalt tartalmaz beleértve 2 db számozott mellékletet.

* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizendő.

Ez az NMÉ felváltja az A-27/2014 számú, 2014.06.15. érvényességi kezdetű NMÉ-t.