



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-41/2005

IGAZOLÁS

az A-300/2005 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

HUECK-HARTMANN típusú egy- és kétszárnyú,
üvegezett tüzgátló (T30) ajtószervezetek

TÜZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

HUECK+RICHTER Alumínium GmbH
A-1231 Wien, Rossakgasse 8.

Gyártó:

HUECK+RICHTER Alumínium GmbH
A-1231 Wien, Rossakgasse 8.

Forgalmazó:

HUECK+RICHTER Alumínium GmbH
A-1231 Wien, Rossakgasse 8.


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-300/2005 számú, 2006. június 29-én kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Építmények tüzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri
beépítésben

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. június 30-ig érvényes.

Budapest, 2007. február 12.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és 0 mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1: 1989; MSZ 14800-5: 1994; 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. és I/4. fejezetei; OTSZ; OTÉK;

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

- alapanyag: alumínium profilok, gipszkarton szigetelőanyag;
- felület: porszórt, lakkozott;
- pánt: 2-2 db 3 részes csapos pánt;
- zár: bejárati ajtózár, hengerzár betéttel;
- ajtócsukó: választható típus;
- tömítés: EPDM szigetelő profil, küszöblezáró;
- üvegtípusok: Promaglas 30 Typ1, Pyrostop Typ30-1, Pyrostop Typ30-10, Pyrostop Typ30-20 és Swissflam 30/1

Az ajtószervezetek változó felszereltséggel kerülnek kialakításra.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték, óra HUECK-HARTMANN	$T_H = 0,5$ óra (T30)	MSZ 14800-5: 1994
Éghetőségi csoport, -	„nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A HUECK-HARTMANN típusú egy- és kétszárnyú, üvegezett tűzgátló (T30) ajtószervezetek olyan helyen szerelhetők be, ahol az ajtószervezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény legfeljebb 0,5 óra, az éghetőségi követelmény „nem éghető”.

A HUECK-HARTMANN típusú egy- és kétszárnyú, üvegezett tűzgátló (T30) ajtószervezetet csak belső térben alkalmazható.

HUECK-HARTMANN típusú egyszárnyú, üvegezett, valamint tömör paneles tűzgátló (T30) ajtószervezetek

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| | (szélesség × magasság) |
| - minimális névleges mérete: | 1000 × 2000 mm |
| - maximális névleges mérete: | 1500 × 2600 mm |
| - az üveg maximális mérete: | 1232 × 2156 mm |

HUECK-HARTMANN típusú egyszárnyú, oldal- és felülvilágítóval ellátott üvegezett, valamint tömör paneles tűzgátló (T30) ajtószervezetek

	(szélesség × magasság)
- maximális nyílásmérete:	1350 × 2300 mm
- az ajtóban lévő üveg maximális mérete:	1232 × 2156 mm
- az oldalvilágítóban lévő üveg max. mérete:	672 × 2262 mm
- a felülvilágítóban lévő üveg max. mérete:	1380 × 522 mm
- üvegfal maximális névleges mérete:	3000 × 3000 mm

HUECK-HARTMANN típusú kétszárnyú üvegezett, valamint tömör paneles tűzgátló (T30) ajtószervezetek

	(szélesség × magasság)
- minimális névleges mérete:	1365 × 2000 mm
- maximális névleges mérete:	2650 × 2700 mm
- az ajtóban lévő üveg maximális mérete:	1124 × 2156 mm

HUECK-HARTMANN típusú kétszárnyú, oldal- és felülvilágítóval ellátott üvegezett, valamint tömör paneles tűzgátló (T30) ajtószervezetek

	(szélesség × magasság)
- maximális nyílásmérete:	2500 × 2300 mm
- az ajtóban lévő üveg maximális mérete:	1124 × 2156 mm
- az oldalvilágítóban lévő üveg max. mérete:	672 × 2262 mm
- a felülvilágítóban lévő üveg max. mérete:	2576 × 522 mm
- üvegfal maximális névleges mérete:	3000 × 3000 mm

Az ajtószervezetek Promaglas 30 Typ1, Pyrostop Typ30-1, Pyrostop Typ30-10, Pyrostop Typ30-20 és Swissflam 30/1 típusú üvegekkel alkalmazhatók.

A tömör panelbetétek beépítéséhez csak gipszkarton lapokkal kitöltött leszorító lécek alkalmazhatók.

A megadott tűzállósági határérték beton, illetve vasbeton, téglá, pórusbeton és gipszkarton falszerkezetekbe beépített ajtószervezetekre vonatkozik.

A műszaki paramétereket és a javasolt felhasználási területet az ajtókhöz mellékelt megfelelőségi igazoláson fel kell tüntetni.

A termék alkalmazásakor a gyártó által készített használati utasítás előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Mezei Sándor
témafelelős


dr. Kovács Károly
divízióvezető


Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető