



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-31/2005

IGAZOLÁS

az A-246/2005 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező WESTAG
gyártmányú tűzgátló nyílászárók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: WESTAG gyártmányú kétszárnyú, tömör és üvegezett tűzgátló
(T60) fa ajtó

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:
WESTAG Hungária Kft.
1116 Budapest, Házgyári út 1.

Gyártó:
WESTAG & GETALIT AG, D-33375 Rheda-Wiederbrück, Hellweg 15.


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-246/2005 számú, 2006. március 13-án kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapokon) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja
ki

Az építési termék alkalmazási területe:
Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri beépítésben.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2006. április 14.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely e
dokumentum részét képezi.

KBiA-X-1-2005.04.22.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:
2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. fejezete, OTSZ, OTÉK, MSZ 14800-5: 1994

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

- alapanyag: rétegelt farostlemez betét, bükkfa, tölgyfa keret és tok
- felület: 0,8 mm vastag borító dekorfólia, furnér
- pánt: 2-2 db 3 részes SIMONS VX 7729/100 típusú pánt
- zár: BMH 1000 PZW/65 típusú bejárati ajtózár hengerzár betéttel
- ajtócsukó: DORMA SR 392 csukássorrend szabályzó, GEZE TS 400 ajtócsukó
- tömítés: STARK K 2705 típusú szigetelő profil

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (óra)	$T_H=1,0$ óra	MSZ 14800-5: 1994
Éghetőség	„közepesen éghető”	2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. fejezete

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A szerkezetek – további vizsgálatok nélkül – a következő névleges méretekkel alkalmazhatók:

- szélessége: 825 x 1275 mm
- magassága: 1730 x 2480 mm

A kétszárnyú ajtó szerkezet üvegezése PYROSTOP 60-101 GB2 (23 mm) lehet.

Az üvegezés megengedett legnagyobb mérete: 215 x 1015 mm.

A WESTAG gyártmányú kétszárnyú, tömör és üvegezett tűzgátló (T60) fa ajtó szerkezet olyan helyen szerelhető be, ahol az ajtó szerkezettel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény legfeljebb 1,0 óra, az éghetőségi követelmény „közepesen éghető”.

Az ajtó szerkezet nem építhető be füstmentes lépcsőházba.

A megadott tűzállósági határérték beton, vasbeton, téglá valamint gipszkarton falszerkezetekbe beépített ajtó szerkezetekre vonatkozik.


A szerkezetek beépítését a gyártó cég szerelési útmutatásainak megfelelően kell végezni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(**Makai János Róbert**)
témafelelős


(**Geier Péter**)
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője