



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-51/2006

IGAZOLÁS

az A-124/2005 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (EME) rendelkező
HÖRMANN Quadro HH60 Q-1 típusú, tömör, tűzgátló (T60) ajtószervezet

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

HÖRMANN Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.

Gyártó:

HÖRMANN KG Brandis
D-04821 Brandis, Gewerbeallee 17.

Forgalmazó:

HÖRMANN Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-124/2005 számú, 2006. augusztus 30-án kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei, beltéri
beépítésben.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. augusztus 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. február 12.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és 0 mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1: 1989; MSZ 14800-5: 1994; 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. és I/4. fejezetei; OTSZ; OTÉK;

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

- alapanyag: 0,9 mm-es hajlitott acéllemez, 62 ± 1 mm vastagságú közetgyapot szigetelőanyag;
- felület: porszórt, lakkozott;
- pánt: 2-2 db 3 részes SIMONS KO típusú pánt, biztonsági acélcsapok;
- zár: 1739 típusú bejárati ajtózár hengerzár betéttel;
- ajtócsukó: választható típus;
- tömítés: CR típusú szigetelő profil.

Az ajtó szerkezetek változó felszereltséggel kerülnek kialakításra.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték, óra HÖRMANN Quadro HH60 Q-1	$T_H = 1,0$ óra (EI60)	MSZ 14800-5: 1994
Éghetőségi csoport, -	„nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A HÖRMANN Quadro HH60 Q-1 típusú, tömör, tűzgátló (EI60) ajtó szerkezetek olyan helyen szerelhetők be, ahol az ajtó szerkezetekkel szemben támasztott tűzállósági határérték követelmény legfeljebb 1,0 óra, az éghetőségi követelmény „nem éghető”.

Az ajtó szerkezetek – további vizsgálat nélkül – a következő méretekben alkalmazhatók:

- szélessége: 825-1280 mm
- magassága: 1600-2485 mm

A megadott tűzállósági határérték beton, illetve vasbeton, valamint téglafalszerkezetekbe beépített ajtó szerkezetekre vonatkozik.

A HÖRMANN Quadro HH60 Q-1 típusú, tömör, tűzgátló (EI60) ajtó szerkezet csak belső térben alkalmazható.

A műszaki paramétereket és a javasolt felhasználási területet az ajtókhöz mellékelt megfelelőségi igazoláson fel kell tüntetni.

A termék alkalmazásakor a gyártó által készített használati utasítás előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Mezei Sándor
témafelelős


dr. Kovács Károly
divízióvezető


Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető