



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-6/2011

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 13162: 2009** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

DDP-K (SPK) [NOBASIL DDP-K (SPK)] típusú kőzetgyapot tábla

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: DDP-K (SPK) [NOBASIL DDP-K (SPK)] típusú kőzetgyapot tábla

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

KNAUF Insulation Kft.

8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Gyártó:

KNAUF Insulation s.r.o.

Železničný rad 24.

968 14 Nová Baňa,

Slovenská Republika

Forgalmazó:

KNAUF Insulation Kft.

8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **K1-0751-CPD-146.0-01-04/10 (E)** számú, **2010. május 7-én** kelt Európai Megfeleléségi Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Nagy testsűrűségű lépésálló hő- és hangszigetelő kőzetgyapot tábla, amely egyenes rétegrendű lapostetők szigeteléseként alkalmazható.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2016. március 31-ig** érvényes.

Budapest, 2011. március 3.

P.H.

Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegei út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 1182: 2010, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

DDP-K (SPK) [NOBASIL DDP-K (SPK)] típusú kőzetgyapot tábla.

Termékszabvány szerinti jelölése:

MW-EN 13162-T5

MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300

Méreték:

- Vastagság: 20-200 mm
- Hosszúság: 1000 mm
- Szélesség: 600 mm
- Testsűrűség: 120 kg/m³
- Egyedi méret: 1000 × 1000 mm (gyártóval történő egyeztetés szükséges)
- 1200 × 1000 mm (gyártóval történő egyeztetés szükséges)
- 2000 × 1000 mm (gyártóval történő egyeztetés szükséges)

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
DDP-K (SPK) [NOBASIL DDP-K (SPK)] típusú kőzetgyapot tábla		
Tűzvédelmi osztály (-)	A1	EN ISO 1182: 2010 EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Hőszigetelésekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az DDP-K (SPK) [NOBASIL DDP-K (SPK)] típusú kőzetgyapot tábla tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfeleléségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Kocsis László
tudományos osztályvezető



dr. Kovács Károly
divízióvezető