



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-88/2007

## IGAZOLÁS

az MSZ EN 14041:2004 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

ITC RIVOLI  
típusú szőnyegpadló

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: ITC RIVOLI típusú szőnyegpadló

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

DIEGO Kereskedelmi Kft.  
2372 Dabas, Beton út 26.

Gyártó:

Imperial Tufting Company NV  
Industriepark Noord, Kanegemstraat 15, B-8700 Tielt, Belgium

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az Nr. 46744/G számú, 2005. augusztus 23-án kelt  
Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,  
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett  
adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:

Épületek Padlóburkolatai

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. július 30-ig érvényes.

Budapest, 2007. július 24.



Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-9: 1985, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN 14041: 2004, 2/2002. (I. 23.)  
BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete

### A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

Az ITC RIVOLI típusnevű padlószőnyeg 5,5 mm vastag, 1880 gr/m<sup>2</sup> tömegű.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>ITC RIVOLI</b>		
Tűzveszélyességi osztály	B <sub>fl</sub> - S1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2002
Lángterjedési tulajdonság	„mérsékelt lángterjedésű”	MSZ 14800-9: 1985


### Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, mely figyelembevételével a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” osztályba tartozó ITC RIVOLI típusú padlóburkolat, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazhatók.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossághoz az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Kocsis László)  
témafelelős

  
(Dr. Bányi Tamás)  
központi laboratóriumvezető

  
(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető