



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kft.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-101/2008

IGAZOLÁS

a Lamilux gyártmányú Rauchlift E típusú
természetes hő- és füstelvezető berendezések

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: **Lamilux gyártmányú Rauchlift E típusú természetes hő- és füstelvezető berendezések.**

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
Lamilux Hungária Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik u. 4.

Gyártó és forgalmazó:
Lamilux Heinrich Strunz GmbH.
D-95111 Rehau, Zehstrasse 2., Németország

Forgalmazó:
Lamilux Hungária Kft. 2100 Gödöllő, Tessedik u. 4.


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az M-378/2008 számú, 2008. július 7-én kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdalalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Építmények természetes hő- és füstelvezető berendezései.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. július 31-ig érvényes.

Budapest, 2008. július 7.

P.H.

Dr.  Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification – Tűzvédelmi Vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 12101-2: 2004, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Lamilux gyártmányú Rauchlift E típusú természetes hő- és füstelvezető berendezések elektronikus, mechanikus és pneumatikus módon nyitható szerkezetek épületek füstmentesítésére, szellőztetésére.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Rauchlift E típusú hő- és füstelvezetők		
Tűzállósági besorolás	B 300	MSZ EN 12101-2: 2004

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Lamilux gyártmányú Rauchlift E típusú természetes hő-és füstelvezető berendezések az építmény tűzállósági fokozatának megfelelő földémszerkezetekben beépíthetők.

A beépítésre kerülő hő- és füstelvezetők összes területe nem haladhatja meg a tetőfelület alapterületének egyharmadát, távolságuk a tűzszakasz határától I.-II. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 1,8m, a III.-IV. tűzállósági fokozatú építményeknél legalább 3,0m legyen.


A Lamilux gyártmányú Rauchlift E típusú természetes hő-és füstelvezető tetőablakok csak olyan minősített bevilágító héjazattal alkalmazhatók, amelyek kielégítik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt követelményeket.

A szerkezetek beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossághoz az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Háj József Miklós)
témafelelős


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető