



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-105/2008

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041:2004** számú harmonizált termékszabvány alapján készített

MOSAICO
típusnevű szőnyegpadlók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: MOSAICO típusnevű szőnyegpadlók

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

InterEstate Ingatlanfejlesztő Zrt.
1048 Budapest, Homoktövis u. 105-107.

Gyártó:
RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS spa.
Via Cav. P. Radici 19 -24020 Cazzano S. Andrea (BG), Olaszország


Jelen igazolást az ÉMI Kht. a CPD/1066/06 számú, **2006. december 22-én** kelt Európai Megfelelőségi Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:
Épületek padlóburkolatai

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2013. június 30-ig** érvényes.

Budapest, 2008. június 20.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2: 2002, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN 14041: 2004, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat, MSZ EN 13501-1: 2007

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A MOSAICO típusnevű padlószőnyeg 8,2 mm vastag, 2200 gr/m² tömegű.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
MOSAICO		
Tűzvédelmi osztály	B _{fl} - S1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, mely figyelembevételével – A1 és A2 tűzvédelmi osztályú aljzaton – a B_{fl}-S1 tűzvédelmi osztályba tartozó MOSAICO típusnevű

- menekülési útvonalakon I-II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 3 szintes, valamint III-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- általános helyeken I-V. tűzállósági fokozatú épületekben az Országos Tűzvédelmi szabályzatban rögzített szint és magassági korlátozások figyelembe vételével


alkalmazható.

Tárgyi típusú padlóburkolat az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben nem alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető