



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-7/2013

## IGAZOLÁS

az MSZ EN 1155:1997/A1:2003 számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

**Effeff 830 sorozatú elektromechanikus ajtórogzító mágnesek**

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** Effeff 830 sorozatú elektromechanikus ajtórogzító mágnesek

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

ASSA ABLOY Hungary Kft.  
1031 Budapest, Záhony u. 7.  
Graphisoft Park, C. épület

**Gyártó:**

ASSA Abloy Sicherheitstechnik GmbH.  
72458 Albstadt, Bildstockstr. 20.  
Németország

**Forgalmazó:**

ASSA ABLOY Hungary Kft.  
1031 Budapest, Záhony u. 7.  
Graphisoft Park, C. épület

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **MT-7234K-01756-2013** számú, **2013. november 5-én** kelt Értékelő jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:**

A villamos működtetésű rögzítőberendezéseket olyan esetekben ajánlatos alkalmazni, ha önműködően csukódó tűz- és/vagy füstgátló ajtót kell nyitott helyzetben biztonsággal rögzíteni és a rögzítést biztonsággal elengedni.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2018. november 30-ig** érvényes.

**Budapest, 2013. november 6.**

Matuz Géza  
vezérigazgató-helyettes  
termelési- és értékesítési igazgató

P.H.

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

Projektszám: MT-7234K-01756-2013  
KBiA-X-2-2009.09.17.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ EN 1155:1997/A1:2003, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik része.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Az Effeft 830 sorozatú elektromechanikus ajtórogzító mágnesek lehetővé teszik az ajtó pontos rögzítését, visszarugózás nélkül. Vészhelyzet vagy áramszünet esetén a rögzítés elenged, és az ajtó becsukódik.

Az Effeft 830 sorozatú elektromechanikus ajtórogzító mágnesek típusválasztékát és a további műszaki leírását lásd. az MT-7234K-01756-2013 számú értékelő jegyzőkönyv 1. mellékletében.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tartós használhatóság (ciklus)	500 000	MSZ EN 1155:1997/A1:2003
Szükséges nyomaték, kézi kioldásnál (Nm)	$\geq 40$ és $\leq 120$	MSZ EN 1155:1997/A1:2003
Villamos kioldás (s)	$< 3$	MSZ EN 1155:1997/A1:2003
Tartós rögzítés ( $^{\circ}$ )	$\leq 2$	MSZ EN 1155:1997/A1:2003

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Tűzgátló ajtók esetében az ajtórogzító mágnesek csak az MSZ 14800-5: 1994\* illetve az EN 1634-1\*\* szabvány előírásai szerint minősített ajtókhöz használhatók.

A felszerelés módja nem csökkentheti a nyílászáró szerkezet tűzállósági határértékét.

Kétszárnyú ajtóknál a csukássorrend-szabályozást minden esetben biztosítani kell.


A szerkezetek beépítését a gyártó cég kivitelezési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.


A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfeleléségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök

  
Dr. Hajpál Mónika  
laboratóriumvezető

\*A 2008. május 22-e előtt indított engedélyezési eljárások esetén.

\*\*A 2008. május 22-e után indított engedélyezési eljárások esetén.