



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-148/2010

IGAZOLÁS

az **A-716/2007** számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) típusú hőszigetelő paplan

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) típusú hőszigetelő paplan.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

KNAUF Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Gyártó: KNAUF Insulation s.r.o.
Železničný rad 24.
968 14 Nová Baňa,
Slovenská Rpublika

Forgalmazó: KNAUF Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **A-716/2007** számú, **2007. augusztus 30-án** kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Műszaki szerkezetek hő-, hang- és tűzvédelmi szigeteléseként alkalmazható.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2012. augusztus 31-ig** érvényes.

Budapest, 2010. november 25.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) típusú hőszigetelő paplan műgyantakötésű tekerceselt ásványgyapot termék. A hőszigetelő paplan az egyik oldalán hatszögletes horganyzott huzalból készült hálóra van huzallal felvarrva. A hőszigetelő paplan teljes keresztmetszetében nedvesség ellen szigetelt. Legnagyobb üzemi hőmérséklete 640 °C.

Méretetek:

- Vastagság: 40, 50, 60, 80, 100 mm
- Hosszúság: 2,5 m – től 5,0 m – ig, a vastagságtól függően
- Szélesség: 1000 mm

A WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) hőszigetelő paplan csövek, fűtési vezetékek, füstelvezető csövek, tartályok és más műszaki berendezések szigetelésére használatos, főleg azokon a helyeken, ahol fontos a termék megnövelt, hővel szembeni ellenálló képessége.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

| Termékjellemzők (és mértékegységeik) | Érték/adat | Vizsgálati/értékelési mód |
|--|------------|---------------------------|
| WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) típusú hőszigetelő paplan | | |
| Tűzvédelmi osztály (-) | A1 | MSZ EN 13501-1: 2007 |

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve az „A1” tűzvédelmi osztályú WM 660 GG (NOBASIL R-PPD 100) típusú hőszigetelő paplan hő- és hangszigetelésként tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Kocsis László
tudományos osztályvezető