



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-9/2007

IGAZOLÁS

az A-745/1998 (2007. 02. 19.) számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
a GEZE TS 1000 C és GEZE TS 1500 típusjelű felső ajtócsukók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: GEZE TS 1000 C és GEZE TS 1500 típusjelű felső ajtócsukók

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:
GEZE GmbH.
D-71229 Leonberg, Reinhold-Vöster Str. 21-29.

Gyártó:
GEZE GmbH.
D-71229 Leonberg, Reinhold-Vöster Str. 21-29.

Forgalmazó:
GEZE GmbH.
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-745/1998 számú, 2007. február 19-én kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Tűz- és füstgátló ajtók csukószerkezetei

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. május 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. május 31.

P.H.


Dr. Barky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-5:1994, MSZ EN 1154:1999, 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/2. fejezete, OTSZ, OTÉK

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

GEZE TS 1000 C

Ajtóra szerelhető olajfékes ajtócsukó, egyszárnyú nyílóajtókhoz, 1100 mm szélességig. Állítható csukássebesség, végbehúzás és csukáserő. EN szerinti 3-as csukóerősség esetén tűz- és füstgátló ajtóra is szerelhető.

EN 1154 szerinti jelölés:

4	8	3	1	1	4
		2			

GEZE TS 1500

Ajtóra szerelhető olajfékes ajtócsukó, egyszárnyú nyílóajtókhoz, 1100 mm szélességig. Állítható csukássebesség, állítható végbehúzás és csukáserő. EN szerinti 3-as csukóerősség esetén tűz- és füstgátló ajtóra is szerelhető.

EN 1154 szerinti jelölés:

4	8	4	1	1	3
		3			

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)		Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Alkalmazási osztály	o	3. osztály	MSZ EN 1154:1999
Nyitásszög		180	
Tartós használhatóság	Ciklus	8. osztály 500.000 ciklus	MSZ EN 1154:1999
Csukónyomaték			MSZ EN 1154:1999
GEZE TS 1000 C	Osztály	2-3 osztály	
GEZE TS 1500		3-4 osztály	
Tűzzel szembeni ellenálló képesség	Osztály	1. osztály	MSZ EN 1154:1999
Használati biztonság	Osztály	1. osztály	MSZ EN 1154:1999
Korrózióállóság			MSZ EN 1154:1999
GEZE TS 1000 C	Osztály	4. osztály	
GEZE TS 1500		3. osztály	

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az ajtócsukó szerkezetek - amennyiben az ajtóval szemben tűzvédelmi követelményt támasztanak - csak TMI (TMT)-vel rendelkező tűzgátló ajtókhöz használhatók. A felszerelés módja nem csökkentheti az ajtók tűzállósági határértékét.

Tűz- és füstgátló ajtókhöz csak legalább 3. teljesítménykategóriájú ajtócsukó alkalmazható. Az 1-2. csukóértékű ajtócsukó szerkezetek tűz- és füstgátló ajtókhöz nem alkalmazhatók.

A kétszárnyú ajtóknál a csukássorrend-szabályzást minden esetben biztosítani kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Somorjai Antal)
témafelelős



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető



(Dr. Bányi Tamás)
központi laboratóriumvezető