



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-20/2014

IGAZOLÁS

az MSZ EN 14782:2006 számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott
TH 45/0,5 típusú trapézlemezről készített hőszigetetlen, egyrétegű tetőfödém
térrelhatároló építmény szerkezet

TÜZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: TH 45/0,5 típusú trapézlemezről készített hőszigetetlen,
egyrétegű tetőfödém térrelhatároló építmény szerkezet

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Polmetál Pruszynski Kft.
9736 Tormásliget, Ipartelep 127/5. hrsz.

Gyártó:

Polmetál Pruszynski Kft.
9736 Tormásliget, Ipartelep 127/5. hrsz.

Forgalmazó:

Polmetál Pruszynski Kft.
9736 Tormásliget, Ipartelep 127/5. hrsz.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az M-77/2012/2 számú, 2012. szeptember 20-án kelt
Vizsgálati jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
háttérrel (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Építmények hőszigetetlen, egyrétegű tetőfödém térrelhatároló szerkezeteiként.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2019. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2014. december 9.

Matuz Géza

vezérigazgató-helyettes

termelési- és értékesítési igazgató

P.H.

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

Projektszám: MT-7160N-05426-2014
K.BIA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 14782:2006, MSZ EN 1365-2:2000, MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010, 2010/737/EU számú Európai Bizottsági Határozat, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat ötödik rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

TH 45/0,5 típusú poliészter bevonatos trapézlemezről készülő, 400 mm-ként fűzőcsavarral összecsavazott hőszigetetlen, egyrétegű tetőfödém térelhatároló szerkezet.

Max. fesztávolság: 1333 mm.

Acélminőség: S250GD+Z275+25 µm PE

Acéllemez vastagsága: 0,5 mm

Tűzhatással egyidejű, egyenletesen megoszló terhelés az önsúlyon felül: max. 36 kg/m².

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
TH 45/0,5 típusú trapézlemezről készített hőszigetetlen, egyrétegű tetőfödém térelhatároló szerkezet		
Tűzállósági határérték (perc)	RE 15 ^[1]	MSZ EN 1365-2:2000 MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010
Tűzvédelmi osztály (-)	A1 ^[2]	2010/737/EU számú Európai Bizottsági Határozat

^[1] Tűzhatással egyidejű, egyenletesen megoszló terhelés az önsúlyon felül: max. 36 kg/m².

^[2] Az acéllemez, mindkét oldalán 25 µm poliészter bevonattal van ellátva.

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A TH 45/0,5 típusú poliészter bevonatos trapézlemezről készülő hőszigetetlen, egyrétegű szerkezetek (RE 15; A1) tetőfödém térelhatároló szerkezetként – a lemezkapcsolatoknál a lemezek max. 400 mm-enként önmetsző csavarozással történő egymáshoz erősítése esetén – IV-V. tűzállósági fokozatú egyszintes, fűtetlen csarnoképületekben alkalmazhatók. (a 2. oldalon megadott fesztávok és terhelés figyelembevételével)


A termék beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá nyilvánításához az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Tóth Péter
laboratóriumvezető