



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-45/2013

## IGAZOLÁS

az **MSZ EN 771-2:2011** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

**SILKA burkoló téglák**

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** SILKA burkoló téglák (V 120, VF 120, VR 100, VRS 100, VB 30, VB 60)

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft.  
1135 Budapest, Tahi út 53-59.

**Gyártó:**

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft.  
1135 Budapest, Tahi út 53-59.

SILKA Mészhomoktégla-gyár  
8043 Iszkaszentgyörgy, hrsz. 082/4

**Forgalmazó:**

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft.  
1135 Budapest, Tahi út 53-59.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. a **1415-CPD-30-(C-22/2006)** számú, **2006. szeptember 25-én** kelt EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:**

Látszó homlokzati és burkolati téglaként.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2019. január 31-ig** érvényes.

**Budapest, 2014. január 13.**

Matuz Géza

vezérigazgató-helyettes

P.H.

termelési- és értékesítési igazgató h

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

Projektszám: MT-7133N-02169-2013  
KBiA-X-2-2009.09.17.

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

96/603/EK számú Bizottsági Határozat, 2000/605/EK számú Bizottsági Határozat, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik rész.

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A SILKA mészhomok burkoló téglák (V 120, VF 120, VR 100, VRS 100, VB 30, VB 60) homlokzatok burkolására, valamint díszítő céllal különféle épületszerkezetek burkolására külső és belső térben egyaránt alkalmazhatók.

#### Műszaki adatok:

Termék	Hosszúság [mm]	Magasság [mm]	Szélesség [mm]	Testsűrűség [kg/m <sup>3</sup> ]	Nyomószilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]
Silka V 120	250	65	120	1800	20
Silka VF 120	250	140	120	1800	20
Silka VR 100	250	65	100	1800	20
Silka VRS 100	230	65	100	1800	20
Silka VB 30	250	65	30	1800	20
Silka VB 60	250	65	60	1800	20

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékk jellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>SILKA burkoló téglák (V 120, VF 120, VR 100, VRS 100, VB 30, VB 60)</b>		
Tűzvédelmi osztály (-)	A1	96/603/EK Bizottsági Határozat 2000/605/EK Bizottsági Határozat

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A SILKA burkoló téglák (V 120, VF 120, VR 100, VRS 100, VB 30, VB 60) minden olyan falszerkezet burkolására alkalmasak, amelyek önmagukban kielégítik a velük szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket.

A burkolótéglák alkalmazása, nem befolyásolja kedvezőtlenül az adott falszerkezetek tűzvédelmi paramétereit.

Az önhordó burkolatokat úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy azokra csak az önsúlyból származó teher adódjon át.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök



Dr. Hajpál Mónika  
laboratóriumvezető