



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-149/2010

IGAZOLÁS

az A-716/2007 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
FM D80 CB CP (NOBASIL R-VL 80) típusú papír borítású hőszigetelő paplan

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: FM D80 CB CP (NOBASIL R-VL 80) típusú papír borítású
hőszigetelő paplan.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

KNAUF Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Gyártó:

KNAUF Insulation s.r.o.
Železničný rad 24.
968 14 Nová Baňa,
Slovenská Rpublika

Forgalmazó:

KNAUF Insulation Kft.
8924 Alsónemesapáti, Ipartelep

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az A-716/2007 számú, 2007. augusztus 30-án kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

A hőszigetelő paplan tartósan száraz környezetben technológiai berendezések és
csővezetékek sík- és ívelt felületeinek hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére használható.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. augusztus 31-ig érvényes.

Budapest, 2010. november 25.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Az FM D80 CB CP (NOBASIL R-VL 80) típusú papír borítású hőszigetelő paplan műgyantakötésű tekercselt ásványgyapot termék. A szigetelő paplan egyik oldala üvegszálal fonállal hullámos lemezre van felvarrva, az öltések alul ragasztással vannak ellátva. Teljes keresztmetszetében hidrofobizált. Legnagyobb üzemi hőmérséklete a belső oldalon 640 °C, a felületkezelt oldalon 80 °C.

Méretek:

- Vastagság: 40, 50, 60, 70, 80 mm
- Hosszúság: 3,0 m – től 5,0 m – ig, a vastagságtól függően
- Szélesség: 1000 mm

A hőszigetelő paplan tartósan száraz környezetben technológiai berendezések és csővezetékek sík- és ívelt felületeinek hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére használható. A hullámos lemez felületképzés segéd- védőréteg feladatát tölti be.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
FM D80 CB CP (NOBASIL R-VL 80) típusú papír borítású hőszigetelő paplan		
Tűzvédelmi osztály (-)	F	MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Csővezetékek F tűzvédelmi osztályba tartozó anyagú hőszigetelését

- „A” – „C” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) történő átvezetésnél,
- „D” – „E” tűzveszélyességi osztályú helyiségek, tűzszakaszok esetén a tűzszakasz határaként szereplő szerkezeteknél „nem éghető” (A1, A2 tűzvédelmi osztályú) anyaggal kell felváltani.

Továbbá az FM D80 CB CP (NOBASIL R-VL 80) típusú papír borítású hőszigetelő paplan, minden olyan helyen alkalmazható, ahol a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményeket nem támaszt.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Kocsis László
tudományos osztályvezető