



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-238/2008

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041:2004** számú harmonizált termékszabvány alapján készített

**DOMO Black&
típusú szőnyegpadló**

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: DOMO Black& típusú szőnyegpadló

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Decor Floor Kft.
1112 Budapest, Botfalu köz 16.

Gyártó:
DOMO ZELE
Zevensterrestraar 21, 9240 ZELE, Belgium


Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **08/1280** számú, **2008. február 12-én** kelt Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:
Épületek padlóburkolata

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. szeptember 23.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2: 2002, MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN 14041: 2004, MSZ EN 13501-1: 2007, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A DOMO Black& típusnevű padlószőnyeg ~4 mm vastag, ~4700 gr/m² tömegű.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
DOMO Black&		
Tűzvédelmi osztály	B _{fl} – s1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmas:


Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. részee tartalmazza, mely figyelembevételével az „A1” vagy „A2” tűzvédelmi osztályú aljzatra (testsűrűség $\geq 1800 \text{ kg/m}^3$) diszperziós ragasztóval ragasztott „B_{fl}-s1” tűzvédelmi osztályba tartozó DOMO Black& típusú padlóburkolat,

- menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb 5 szintes épületekben, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- általános helyeken az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazható.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető