



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**TMI-76/2009**

## IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041:2004** számú harmonizált termékszabvány alapján készített

**Milliken Carpet Comfort Plus Design Essentials  
padlószőnyeg család**

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** Milliken Carpet Comfort Plus Design Essentials padlószőnyeg család (Paralells, Dash, Joined Up Thinking, Chase, Sidetrack, Laylines, fixations, Stage Door, Admit1, Accrss All Areas, Build It)

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

Decor Floor Kft.  
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G.

**Gyártó:**

Milliken Industrials  
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan, Lancashire  
WN6 8RN, Egyesült királyság

**Forgalmazó:**

Decor Floor Kft.  
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M-755/1/2011** számú, **2012. november 27-én** kelt Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

**Az építési termék alkalmazási területe:**

Épületek padlóburkolata.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2018. július 31-ig** érvényes.

**Budapest, 2013. július 3.**

Matuz Géza

vezérigazgató-helyettes

termelési- és értékesítési igazgató

P.H.

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2:2011, MSZ EN ISO 9239-1:2011, MSZ EN 14041:2004, MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik rész.

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Milliken Carpet Comfort Plus Design Essentials padlószőnyeg család (Paralells, Dash, Joined Up Thinking, Chase, Sidetrack, Laylines, fixations, Stage Door, Admit1, Accrss All Areas, Build It) (a típusnevek a mintázati, megjelenésbeli különbségek miatt különböznek) ~8,4 mm vastagok, és ~3800 g/m<sup>2</sup> tömegűek.

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Terméjkarakteristika (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>Milliken Carpet Comfort Plus Design Essentials padlószőnyeg család</b>		
Tűzvédelmi osztály	B <sub>fl</sub> – s1	MSZ EN ISO 11925-2:2011 MSZ EN ISO 9239-1:2011 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ötödik része tartalmazza, mely figyelembevételével az „A1” és „A2” tűzvédelmi osztályú aljzaton a „B<sub>fl</sub>-s1” tűzvédelmi osztályba tartozó Milliken Carpet Comfort Plus Design Essentials típusnevű padlószőnyeg család (Paralells, Dash, Joined Up Thinking, Chase, Sidetrack, Laylines, fixations, Stage Door, Admit1, Accrss All Areas, Build It),

- menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes épületekben, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- egyéb helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá nyilvánításához az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök



Dr. Hajpál Mónika  
laboratóriumvezető 4