



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-23/2007

IGAZOLÁS

az A-1057/1996 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
SARNAFIL TS 77 és SARNAFIL TG 66 típusú
poliolefin alapú vízszigetelő lemezek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: SARNAFIL TS 77 és SARNAFIL TG 66 típusú poliolefin
alapú vízszigetelő lemezek

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Sika Supply Center AG
Industriestrasse, CH-6060 Sarnen, Svájc

Gyártó:
Azonos a kérelmezővel


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-1057/1996 számú, 2007. február 20-án kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Tetők csapadékvíz elleni szigetelése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2007. július 1-ig érvényes.

Budapest, 2007. március 21.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-4:1984, MSZ 14800-11:1987, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete, OTÉK, OTSZ

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A SARNAFIL TS 77 és a SARNAFIL TG 66 típusú vízszigetelő lemezek 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm és 2,0 mm vastagságúak.

A SARNAFIL TG 66 típusú lemezek szabadon fektetve, leterheléssel, a SARNAFIL TS 77 típusú lemezek mechanikus rögzítéssel vagy szabadon fektetve, leterheléssel építhetők be.

A SARNAFIL TG 66 és a SARNAFIL TS 77 típusú lemezek terasztetők vízszigeteléseként, a SARNAFIL TG 66 típusú lemezek zöldtetők vízszigeteléseként is beépíthetők.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Éghetőségi besorolás (-)	könnyen éghető	MSZ 14800-4:1984
Tetőtűzterjedés (-)	fokozott tűzterjedésű	MSZ 14800-11:1987

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A SARNAFIL TG és TS lemezek tűzvédelmi szempontból alkalmazhatóak a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete 1. táblázat 9. sorában szereplő követelményeknek önmagában megfelelő födém szerkezeteken.

A kiürítési számításban biztonságos térként szolgáló födémeken a szigetelési rendszer nem alkalmazható.

A 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete 1. táblázat 10. sorában szereplő, térelhatároló elemeket is tartalmazó födém szerkezeteken a tárgyi szigetelési rendszerek a III-V. tűzállósági fokozatú épületek esetében alkalmazhatók.

A tűzzszakasz határok vonalában, ezen belül legalább 3000 m²-enként tűzterjedési gátakat kell kialakítani. (ld. 2/2002. BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezet M2. melléklet)

A SARNAFIL TG és TS lemezekkel 5 cm vastag kavics, beton járólap leterheléssel készülő tetőszigetelési rendszerek korlátozás nélkül alkalmazhatók az építmény tűzállósági fokozatának megfelelő tűzállóságú, a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete 1. táblázat 9. sorában szereplő követelményeknek önmagában megfelelő födém szerkezetekben.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető


(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető