



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-127/2007

IGAZOLÁS

az MSZ EN 13162:2001 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

TAUROX DUO NP
típusnevű hőszigetelő termék

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: TAUROX DUO NP típusnevű ásványgyapot hőszigetelés

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

CFE Hungary Építőipari Kft.
1051 Budapest, Hercegprimás u. 21.

Gyártó:
Rockwool Lapinus Productie BV
Industrieweg 15, NL-6045 Roermond, Hollandia


Jelen igazolást az ÉMI Kft. a BC1-511-0003-0080-R068 számú, 2003. február 4-én kelt
Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.

Az építési termékek alkalmazási területe:
Épületek hőszigetelése.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. szeptember 30-ig érvényes.

Budapest, 2007. szeptember 11.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termékek vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-2: 1994, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN 13162: 2001, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3 fejezete

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A TAUROX DUO NP típusnevű ásványi szálas hőszigetelő anyag.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek


Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
TAUROX DUO NP		
Tűzveszélyességi osztály	A ₁	MSZ EN ISO 1182: 2002 MSZ EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2002
Éghetőségi csoport	„nem éghető A ₁ ”	MSZ 14800-2: 1994
Égéshő	1 MJ/kg	MSZ EN ISO 1716: 2002

Feltételek, amelyek mellett a termékek a tervezett felhasználásra alkalmas:

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető