



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-47/1/2010

IGAZOLÁS

az MSZ EN 13165: 2001 számú termékszabvány alapján készített

PUREN gyártmányú

FDL típusnevű PIR hőszigetelő hab

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: PUREN FDL típusú PIR hőszigetelő hab

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

PUREN GmbH.

Rengoldshauser str. 4. 88662 Überlingen, Németország

Gyártó:

PUREN GmbH.

Rengoldshauser str. 4. 88662 Überlingen, Németország

Forgalmazó:

PUREN GmbH.

1064 Budapest, Izabella u. 77. V/5.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az M-149/2010 számú, 2010. július 7-én kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek hőszigetelése.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2016. február 28-ig érvényes.

Budapest, 2011. február 4.



Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 13501-1:2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Kétoldali 50 µm vastag alumínium kasírozású hőszigetelő lap. Vastagsága 60-140 mm.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek:

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzvédelmi osztály	D-s2, d0	MSZ EN 13501-1:2007 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Puren gyártmányú FDL típusnevű keményhab hőszigetelő lemezek

- Lapostető hőszigetelésekre, amelyeket a „tetőfödém tartószerkezetei”-nek megfelelő tűzállósági határértékkel rendelkező zárófödémek felett alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag, A1-A2 tűzvédelmi osztályba sorolható anyagú kéreggel borítottak, amely kéreg a tetőszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet,
- Amennyiben a tetőfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként szolgál és a hő- vagy a csapadékvíz elleni szigetelő réteget felülről A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagréteggel fedik,
- A 60 kg/m²-nél nem nagyobb tömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém-szerkezeteken – egy tűszakaszon belül – a III-V. tűzállósági fokozatú épületek esetén,
- Illetve minden olyan helyen, ahol kielégíti a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi követelményt,


hőszigetelésként alkalmazható.

A termék beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és falhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kocsis László
tudományos osztályvezető



Dr. Kovács Károly
divízióvezető