



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-69/2007

IGAZOLÁS

Az A-988/1993 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
Grand Manor, Carriage House, Independence, Horizon, Hatteres, Land Mark, Presiantial,
Crescende 20, 25, Certain Teed XT 25, XT 30 és CT 20 bitumenes tetőzsindely

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése:

a Certain Teed Corporation (USA) Oxford által gyártott
Grand Manor, Carriage House, Independence, Horizon,
Hatteres, Land Mark, Presiantial, Crescende 20, 25,
Certain Teed XT 25, XT 30 és CT 20 bitumenes
zsindelyek

Kérelmező és a Tűzvédelmi
Megfelelőség Igazolás (TMI)
jogosultja:

G & É works Kft.
AMERIKAI ZSINDELY ÉS NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
H-1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 323/B

Gyártó:

Certain Teed Corporation USA Roofing Products Group
PO BOX 860, Valley Forge, Pennsylvania 19482

Forgalmazó:

G & É works Kft.
AMERIKAI ZSINDELY ÉS NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
H-1214 Budapest, Rákóczi Ferenc út 323/B


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-988/1993 számú, 1994. december 15 - én kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: Kéthéjű, átszellőztetett hidegtetők tetőfedése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2010. május 10-ig érvényes.

Budapest, 2007. június 14.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002 (I.23.) BM rendelet V. melléklet 1/3, 1/4 fejezet; OTSZ; OTÉK; MSZ 14800-4:1984; MSZ 14800-11:1987

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Certain Teed Corporation által gyártott bitumenes zsindelek tetők fedéseként – héjalásaként – alkalmazhatóak.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Műszaki jellemzők	Érték/adat	Vizsgálati értékelési módszer
Éghetőségi besorolás	„Könnyen éghető”	2/2002 (I.23.) BM rendelet MSZ 14800-4:1984
Tűzterjedési fokozat	„Tűzterjedés nélküli”	MSZ 14800-11:1987

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A termékek III-IV tűzállósági fokozatú, legfeljebb kétszintes épületekben, valamint V. tűzállósági fokozatú épületekben alkalmazhatóak.

I-II tűzállósági fokozatú, és kétszintesnél magasabb épületeknél – magas épületek kivételével – abban az esetben alkalmazhatóak a tetőfedések, ha az épület tetőszerkezetét (padlástérnél), illetve a fedélhéjazatot és annak tartószerkezetét (tört alakú önhordó tetőfödémnél) az építményszintektől tűzgátló födémmel egyenértékű födémszerkezettel választják el. Középmagas épületeknél ez a kedvezmény csak abban az esetben alkalmazható, ha az épület tűzoltási felvonulási területe legalább két oldalról biztosítható.

A legfeljebb 13,65 m építményszintű tetőterek beépítése során ezen fedélhéjazatok akkor alkalmazhatóak, ha a tetőtéri helyiségek térelhatároló szerkezetei nem éghetőek, és kielégítik a 0,5 óra tűzállósági határérték követelményt, valamint az alkalmazott hőszigetelés anyaga nem éghető.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.


Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Kocsis László)

témafelelős



(Dr. Bánky Tamás)

a Központi Laboratórium
vezetője



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető