



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-148/2007

## IGAZOLÁS

az MSZ EN 12101-2 számú termékszabvány alapján készülő

**Indu-Light gyártmányú**

természetes hő- és füstelvezető berendezések

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: **TOPLINE, PROLINE, SKYLINE, CITYLINE, DACHLICHT, KUPPEL M** típusú, hő- és füstelvezető berendezéssel ellátott felülvilágítók.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

**Hydroproof Kft.**

1115 Budapest, Kelenföldi út 17. B. lph. IV/1.

Gyártó:

**Indu-Light Produktion & Vertrieb GmbH.**

Lauterbachstraße 38, DE-78586 Deilingen, Németország

Jelen igazolást az ÉMI Kft. a 0786-CPD-50073 számú, 2007. június 18-án kelt Európai Megfelelőségi Tanusítványban, valamint a M-99/2003 számú vizsgálati jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Építmények természetes hő- és füstelvezető berendezései.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. november 30-ig érvényes.

Budapest, 2007. november 26.

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ EN 12101-2: 2004, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3., I/4. és I/8. fejezetei, OTÉK, OTSZ.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Az Indu-Light gyártmányú TOPLINE, PROLINE, SKYLINE, CITYLINE típusú RAI-21J hő- és füstelvezetővel ellátott sáv-felülvilágítók, valamint DACHLICHT, KUPPEL M típusú, RAI-22J hő- és füstelvezető berendezéssel ellátott pontszerű felülvilágítók elektronikus, mechanikus és pneumatikus úton nyitható szerkezetek, épületek füstmentesítésére és szellőztetésére.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
TOPLINE, PROLINE, SKYLINE, CITYLINE, DACHLICHT, KUPPEL M		
Tűzállósági besorolás	B 300	MSZ EN 12101-2: 2004 G melléklet

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Az Indu-Light gyártmányú TOPLINE, PROLINE, SKYLINE, CITYLINE típusú RAI-21J hő- és füstelvezetővel ellátott sáv-felülvilágítók, valamint DACHLICHT, KUPPEL M típusú, RAI-22J hő- és füstelvezető berendezéssel ellátott pontszerű felülvilágítók az építmény tűzállósági fokozatának megfelelő födémszerkezetekben beépíthetők.

A beépítésre kerülő hő- és füstelvezetők, felülvilágítók összes területe nem haladhatja meg a tetőfelület alapterületének egyharmadát, távolságuk a tűzszakasz határától I-II. tűzállósági fokozatú épületeknél legalább 1,8 m, a III-IV. tűzállósági fokozatú épületeknél legalább 3,0 m legyen.


Az Indu-Light gyártmányú felülvilágítók, hő- és füstelvezető berendezések csak olyan minősített bevilágító héjazattal alkalmazhatóak, amelyek kielégítik a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezete 1.5.4. pontja által előírt követelményeket.

A kivitelezés során a gyártó által készített – magyar nyelvű – munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfeleléségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



( Kocsis László )  
témafelelős



( Dr. Kovács Károly )  
divízióvezető



( Dr. Bánky Tamás )  
központi laboratóriumvezető