



**ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG**

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-41/2007

IGAZOLÁS

az A-776/2002 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
chartBIT típusú bitumenes vízszigetelő lemezek

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: chartBIT V 60 S 3000 (HU), V 60 S 35 (HU), V 60 S 40 (HU),
V 60 S 42 FINAL (HU), G200 S 40 (HU), G 200 S 42 FINAL (HU),
A 330 H (HU) és R 330 H (HU) típusú bitumenes vízszigetelő
lemezek

Kérelmező és a Tűzvédelmi

Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Charvát Kft.

1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-2.

Gyártó:

Charvát a.s.

51742 Doubleby nad Orlicí Druzdtevní 289,
Cseh Köztársaság

Forgalmazó:

Charvát Kft.

1211 Budapest, Szabadkikötő út 5-2.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-776/2002 számú, 2003. január 20-án kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
háttoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek vízszigetelése fedélhéjazatoknál
és tetőknél.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2008. január 31-ig érvényes

Budapest, 2006. június 11.




Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002 (I.23.) BM rendelet 1/3. fejezet 1.5.3. pontja, OTSZ, OTÉK, MSZ 14800-4:1984,
MSZ 14800-11:1987

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A chartBIT V 60 S 3000 (HU), chartBIT V 60 S 35 (HU), chartBIT V 60 S 40 (HU), chartBIT V 60 S 42 FINAL (HU), chartBIT G200 S 40 (HU) lapostetők egyenes és fordított rétegrendű csapadékvíz elleni tetőszigetelésének alsó rétegeként, vagy eltakart tetőszigetelésként két rétegben.

A chartBIT V 60 S 42 FINAL (HU), chartBIT G200 S 40 (HU) zárólemezek ideiglenes szigetelések és mérsékelt mechanikai és mérsékelt hőterhelésnek kitett kétrétegű csapadékvíz elleni szigetelések eltakarás nélküli záró rétegeként használhatók.

A chartBIT A 330 H (HU) és chartBIT R330 H (HU) papírbetétes bitumenes lemezek, tetőfedések épület szerkezetek védő, elválasztó nedvesség elleni védelmét fokozó rétegeként és nedvességgel szembeni ideiglenes védelmére használhatók, a gyártó alkalmazástechnikai útmutatója szerint.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Éghetőségi besorolás	„Könnyen éghető”	2/2002 (I.23.) BM rendelet MSZ 14800-4:1984
Tűzterjedési fokozat	„Tűzterjedés nélküli”	MSZ 14800-11:1987

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A charBit vízszigetelő lemezzel, 5 cm vastag PS hab hőszigeteléssel készülő tetőszigetelési rendszerek tűzvédelmi szempontból alkalmazhatók a 2/2002. BM rendeletének 1/3. fejezet 1. táblázat 9. sorában szereplő követelményeknek önmagában megfelelő födém szerkezeteken. A kiürítési számításban biztonságos térként szolgáló födémeken jelen szigetelési rendszer nem alkalmazható.

A 2/2002. BM rendeletének 1/3. fejezet 1. táblázatának 9. sorában szereplő térelhatároló elemeket is tartalmazó födém szerkezeteken tárgyi szigetelési rendszer a III.-V. tűzállósági fokozatú épületekben alkalmazható.


A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető