



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-117/2007

IGAZOLÁS

Az **A-63/2007** számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
SUNFIX megnevezésű üreges üvegblokk

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: SUNFIX megnevezésű üreges üvegblokk

**Kérelmező és a Tűzvédelmi
Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:** Raab Karcher Tűzép Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.

Gyártó: VITROSILICON S. A.
68-120 Ilowa
ul. Zaganska 27
Lengyelország

Forgalmazó:


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az **A-63/2007** számú, **2007. május 2-án** kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: **Függőleges térelválasztó szerkezetek elemeként
külső és belső térben**

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2012. május 31-ig** érvényes.

Budapest, 2007. augusztus 30.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I. 23.) BM rendelet V. melléklet 1/3. fejezet, OTSZ, OTÉK, MSZ 14800-1: 1989;

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A SUNFIX megnevezésű 190 × 190 × 80 mm-es színezetlen üreges üvegblokk, közismert nevén kettősfalú hegesztett üvegtégla. Felhasználása külső és belső térben függőleges tételválasztó szerkezetek elemeként.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Műszaki jellemzők	Érték/adat	Vizsgálati értékelési módszer
Éghetőségi besorolás	„nem éghető”	2/2002. (I. 23.) BM rendelet V. melléklet 1/3. fejezet dokumentáció ellenőrzése
Tűzállósági határérték	EW30 E60	2/2002. (I. 23.) BM rendelet V. melléklet 1/3. fejezet MSZ 14800-1: 1989

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A 190 × 190 × 80 mm méretű, SUNFIX megnevezésű üreges üvegtéglaiból készített **nem teherhordó** tételhatároló falszerkezet tűzvédelmi szempontból

belső falszerkezetbe építve:

- I. tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben;
- II-III. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes (maximum 13,65 m legfelső használati szintű) épületekben, valamint
- IV-V. tűzállósági fokozatú épületekben alkalmazható.

külső falszerkezetbe építve:

- korlátozás nélkül alkalmazható.

Tűzgátló falszerkezetbe, illetve tűzfalba beépítve nem alkalmazható.

A Sunfix megnevezésű üvegtégla tűzállósági kontroll vizsgálatát 2007. november 30-ig az ÉMI Kht. Tudományos osztályánál meg kell rendelni, és el kell végeztetni.

A műszaki paramétereket és a javasolt felhasználási területet az üvegtéglákhoz mellékelt megfelelőségi igazoláson fel kell tüntetni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá válásához az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Mezei Sándor
vizsgáló mérnök


dr. Kovács Károly
divízióvezető


Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető