



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-92/2006

IGAZOLÁS

a Hasit-Hungária Kft. által gyártott WDVS-Hasitherm-POL megnevezésű
homlokzati hőszigetelő rendszer

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: a WDVS-Hasitherm-POL homlokzati hőszigetelő rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:

Hasit-Hungária Kft.
2377 Örkény, Majakovszkij út 15.

Gyártó: Hasit-Hungária Kft.
2377 Örkény, Majakovszkij út 15.

Forgalmazó: Hasit-Hungária Kft.
2377 Örkény, Majakovszkij út 15.

Jelen igazolást az ÉMI Kft. az **M-305/2006** számú, **2006. október 16-án** kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben (melléklet) részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Vakolt és vakolatlan téglá, beton falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2011. november 30-ig** érvényes.

Budapest, 2006. november 21.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz, amely(ek) c
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklete I/3. fejezetének 1.2.4. pontja, OTSZ, OTEK, MSZ EN 13499, MSZ 14800-6:1980 számú, „Tűzterjedési vizsgálata épülethomlokzaton” című szabvány BK-3/2005 számú belső kutatás eredmény alapján módosított változatának előírásai figyelembevételével.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A homlokzati hőszigetelő rendszer rétegfelépítése:

- 5-10 mm Haft und Armierungsmörtel típusú ragasztó tapasz
- maximum 100 mm polisztirol (AUSTROTHERM EPS-80) hőszigetelő lap, műanyag dübeles rögzítéssel elhelyezve
- minimum 3 mm Haft und Armierungsmörtel típusú ragasztó tapasz
- 0,7 mm Tolnatex 41-112 típusú vakolaterősítő üvegszövet
- 1 réteg Putzgrund fedővakolat alapozó
- 2 mm Kunstharzputz diszperziós vakolat

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzterjedési határérték (perc)	$T_h \geq 45$ perc	2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet MSZ 14800-6:1980
Tűzvédelmi besorolás (-)	B-s2, d0*	MSZ EN 13501-1:2002 MSZ EN 13823:2002 MSZ EN ISO 11925-2:2002
Tűzvédelmi besorolás (-) EPS polisztirol hőszigetelő lap	E**	MSZ EN 13501-1:2002 MSZ EN ISO 11925-2:2002

* A benyújtott ETA-06/0037 számú külföldi jegyzőkönyv alapján.

** Az ÉMI Kht. előzetesen elvégzett vizsgálata alapján.
(A Vizsgálati Jegyzőkönyv száma: M-306/2006)

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A WDVS-Hasitherm-POL homlokzati hőszigetelő rendszerre – amennyiben az egymás fölött elhelyezkedő homlokzati nyílászárók közötti tömör falszakaszok magassága legalább 1,30 m – $T_h \geq 45$ perc homlokzati tűzterjedési határérték igazolható, így az I. tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben, a II. tűzállósági fokozatú legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületekben, valamint a III-V. tűzállósági fokozatú épületekben – az egyes tűzállósági fokozatokra a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezetének I. táblázatában megadott szintszám-, illetve magassági korlátozás figyelembevételével – alkalmazható.

A WDVS-Hasitherm-POL homlokzati hőszigetelő rendszerben maximum 100 mm vastagságú polisztirol hőszigetelő réteg, valamint minimum 5 mm öszsvastagságú vakolatréteg alkalmazható.

A szerkezetek beépítésekor a tűzszakasz-határokat képező fal- és födém szerkezetek vonalában 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklete I/3. fejezetének M2. melléklete szerint kialakított tűzterjedési gátat kell kiképezni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá nyilvánításához az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Mezei Sándor
témafelelős



dr. Kovács Károly
divízióvezető



Dr. Bánky Tamás
központi laboratóriumvezető