



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-12/2005

IGAZOLÁS

az A-1133/2000 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

ESSMANN gyártmányú
felülvilágítók, füstelvezetők és tetővízösszefolyók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése:

LK/AK 810 típusú kupolák, F6-LB-DK típusú középen felnyíló felülvilágítók, Florian, JL, és MZJ típusú zsalus szerkezetek, LB 940/10 típusú íves donga felülvilágítók, nyeregtes felülvilágító sávok, felülvilágító piramidok, F6 típusú füstelvezetők, lépcsőházi hő- és füstelvezetők, valamint füstelvezető ablakszerkezetek.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

ESSMANN Hungária Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a.

Gyártó és forgalmazó:

Heinz ESSMANN GmbH. 32076 Bad Salzuflen, Németország

Forgalmazó:

ESSMANN Hungária Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-1133/2000 számú, 2001. január 29-én kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

A felülvilágítók, szellőzők az épületek tetőin keresztüli természetes megvilágítására, szellőztetésére, speciális kialakításban hő- és füstérzékelővel ellátott automatikusan nyíló felületek biztosítására használhatók.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2006. január 31-ig érvényes.

Budapest, 2005. július 29.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:
MSZ 14800-3: 1982, MSZ 14800-4: 1984, MSZ 14800-8: 1994, MSZ 14800-11: 1987, a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének 1/3., 1/4. és 1/8. fejezetei, OTEK, OTSZ

A termékek rövid leírása és műszaki adatai:

A hő- és füstelvezetők 100/240-250/250 cm névleges méretben, többféle lábazattal, 6-16 mm vastag üregkamrás polikarbonát bevilágító felülettel készülnek.
A „Florian” típusú zsalus hő- és füstelvezetők 54/62-204/254 cm méretben, polikarbonát vagy alumínium lamellákkal készülnek.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek


Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Allékonyság, rögzítés	-	a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének 1/8. fejezete
Korrózió és öregedésállóság	Évenkénti karbantartás	
Működési biztonság	10000/nyitás	
Kioldószerkezet	-	

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A hő- és füstelvezetők betervezésénél és kivitelezésénél a Heinz Essmann GmbH. által kiadott alkalmazástechnikai és beépítési útmutató előírásait maradéktalanul be kell tartani.
A szerkezetek mint hő- és füstelvezetők, tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül beépíthetők.
A hő- és füstelvezetőkhez tartozó villamos berendezések érintésvédelmi előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.
Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.
A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Geier Péter)
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője