



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kht.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.

Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-93/1/2007

IGAZOLÁS

az A-128/2/1999 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

Rockwool 880 típusú csupasz közetgyapot hőszigetelés

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Rockwool 880 típusú csupasz, koncentrikus szálelrendezésű közetgyapot csőhéj szigetelés

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja: a gyártó

Gyártó:

Rockwool Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.

8346 Gógánfa, Rockwool út 4.

Forgalmazó:

Azonos a kérelmezővel

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-128/2/1999 számú, 2006. május 31-én kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Csővezetékek, csőhálózatok hő- és tűzvédelmi szigetelése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2007. december 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. augusztus 16.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-2:1994, 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/2. és I/3. fejezete, OTSZ, OTÉK

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Rockwool 880 (RS 880) csupasz közetgyapot csőháj koncentrikus szálelrendezésű, a felhasított hengergyűrű a csővezetékre felcsúsztatható. A szigetelést acél szalag vagy huzal spirális körbecsavarásával lehet rögzíteni. A testsűrűség $\geq 90 \text{ kg/m}^3$.

A belső átmérők: 18, 21, 27, 33, 38, 42, 44, 48, 60, 70, 76, 89, 108, 114, 133, 140, 159, 169 és 191 mm.

A falvastagságok: 20, 30, 40, 50 és 60 mm.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Éghetőségi besorolás	- Nem éghető (A1)	MSZ 14800-2:1994

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Csővezetékek „éghető” anyagú hőszigetelését A”-„C” tűzveszélyességi osztályú helyiségekben a határoló szerkezeteken (falakon, födémeken) történő átvezetésénél, „D”-„E” tűzveszélyességi osztályú helyiségek, tűzszakaszok esetén a tűzszakasz határáként szereplő szerkezeteknél „nem éghető” anyaggal kell felváltani.

A termék gyártásában, anyagában, kialakításában, méreteiben bekövetkezett változások esetén újabb tűzállósági vizsgálat elvégzése szükséges.

A termék szerelését, beépítését a gyártó cég kivitelezési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Somorjai Antal)
témafelelős



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető



(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető