



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-164/2007

IGAZOLÁS

a

10 rétegben felhordott, 380 g/m² mennyiségű TETOL FB faanyagvédő – és
égéskésleltetőszerezrel kezelt fák

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: TETOL FB beltéri faanyagvédő – és égéskésleltetőszerez

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
TETOL Kft., 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Gyártó: TETOL Kft. Tokodi Üzeme, 2532 Tokod, Kossuth L. u. 132.

Forgalmazó: TETOL Kft., 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az A-38/2000 (A-2099/2007) számú, 2007. december 10-én kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben (ÉME) részletezett vizsgálati eredmények alapján, továbbá
a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:


Gomba- és rovarkárosítással szembeni megelőző védelemre, valamint égéskésleltetés céljára,
beltéri tető- és épületszerkezetekhez.

A TETOL FB-vel kezelt faanyag – tűz keletkezése esetén – késlelteti az adott szerkezet le-
égését.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. december 10-ig érvényes.

Budapest, 2008. január 23.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e do-
kumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások: MSZ 14800-3:1982

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A TETOL FB beltéri faanyagvédő – és égéskésleltető szer ammónium – és bórvegyületeket tartalmazó, vízben oldható sókeverék, amely vízzel megfelelő arányban hígítva, felhasználásra kész folyadékként kapható.

A bevonatrendszer normál, max. 75% relatív páratartalmú, beltéri igénybevételre alkalmas.

Gomba- és rovarkárosítással szembeni megelőző védelemre, valamint – 380 g/m² mennyiségben felhordva – égéskésleltetés céljára, tető- és épületszerkezetekhez.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
A kezelt faanyag éghetőségi besorolása	Nehezen éghető	MSZ 14800-3:1982

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

380g/m² mennyiségű védőszer (30%-os oldatból 1,20 l/m²) felületre juttatásával biztosítható a kezelt faanyag „nehezen éghetővé” tétele. Ez a mennyiség – ecseteléssel – csak, minimálisan 10 rétegben hordható fel úgy, hogy az egyes rétegek között 4 óra száradási időt kell biztosítani.

A gyártó, vagy forgalmazó köteles tájékoztatni a felhasználót, hogy a kezelt faanyagon a védőszer hatékonyságának – az MSZ 9607-1: 1983 szabvány szerinti – ellenőrző vizsgálatát, tűzvédelmi akkreditált laboratóriummal, minden esetben el kell végezteni. A védőhatás folyamatos biztosítása érdekében 5-10 évenként ellenőriztetni kell a kezelt szerkezeten a védőszer hatékonyságát, és szükség esetén meg kell ismételni a kezelést. Különösen olyan helyeken célszerű a hatékonyság ellenőrzése, ahol a páralecsapódás miatt a környezet nedves.

Nem alkalmazható: kültérben, valamint játékok, méhkasok, hajtató – és üvegházak faszerkezeteknek, valamint élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagok védőkezeléséhez.


A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közzléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Parlagi Gáspárné)
témafelelős h.


(Szirmai Attila)
szakági laboratóriumvezető


(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető