



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-1/2007

IGAZOLÁS

az EPS 80-040

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS125 -CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150
polisztirol keményhab

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: EPS 80-040 polisztirol keményhab

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
HURADIS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 58.

Gyártó: ARBET Polisztirol Gyár, 38-200 Jásó, ul, Mickiewiczza 108., Lengyelország

Forgalmazó: HURADIS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3530 Miskolc, Hunyadi u. 58.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-29/2007 számú, 2007. március 5-én kelt
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények alapján, továbbá a hátoldalon
(és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe: épületek, homlokzatok hőszigetelése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. március 5.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Official Laboratories for Fire Testing; Hivatásos Tűzvédelmi Laboratóriumok Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:
2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklete, MSZ 14800-3:1982, MSZ EN 13501-1:2002, MSZ EN ISO 11925-2:2002

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

EPS 80-040 polisztirol keményhab

EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Éghetőségi besorolás -	Nehezen éghető	MSZ 14800-3:1982
Tűzvédelmi osztály -	„E”	MSZ EN 13501-1:2002 MSZ EN ISO 11925-2:2002 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Az érvényben levő 2/2002. (I. 23.) BM rendelet¹ 5. melléklet I/3. fejezete alapján:

Tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosók, lépcsőházak, az „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba tartozó üzemi épületek hő- és hangszigetelésére az **EPS 80-040** polisztirol keményhab csak „nem éghető” burkolattal ellátva alkalmazható.

Tömegtartózkodás célját, valamint mozgásukban korlátozott személyek elhelyezését szolgáló helyiségek védelem nélküli hő- és hangszigetelésére az **EPS 80-040** polisztirol keményhab – csak további vizsgálattal meghatározott füstfejlesztő-képesség vizsgálata után – alkalmazható, ha nem minősül „fokozottan füstfejlesztő osztályú”-nak.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

¹ A hivatkozott rendelet jelenleg átdolgozás, módosítás alatt áll. Hatályba lépését követően (várhatóan 2007. évben) a termék alkalmazása csak az EN 13501-1:2002 szabvány szerinti tűzvédelmi osztályba való sorolás alapján történhet.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Parlagi Gáspárné)
témafelelős



(Dr. Bánky Tamás)
központi laboratóriumvezető



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető