



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-2001/2009

TMI-119/2007

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041: 2004** számú harmonizált termékszabvány alapján készített

WICANDERS
parafa padlóburkolatok

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Cork Line/S100, Wood-o-Cork/S4000, Wood-o-Floor/S300,
Cork vern/S200, Cork-o-Floor/S1000, Wood-o-Floor/S3000,
Cork Master/S2000

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Startcolor Kft.
1023 Budapest, Ürömi út 24.

Gyártó:

AMORIM Revestimentos S. A.
Rua do Ribierinho 202, Apartado 13, 4536-907 S.Paio Oleiros
Portugália

Forgalmazó:

Startcolor Kft.
1023 Budapest, Ürömi út 24.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **RA03-0336** számú, **2003. augusztus 1-én** kelt
Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolatai.

A Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás **2014. július 31-ig** érvényes.

Budapest, 2009. július 14.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfeleléségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.05.19.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 9239-1: 2002, MSZ EN ISO 11925-2: 2002, MSZ EN 14041: 2004, MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Wicanders parafa padlóburkolatok ragasztott és illesztéses formában kerülnek forgalomba.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzvédelmi osztály		
Cork-o-Floor/S1000	B _{fl} – S1	MSZ EN ISO 11925-2: 2002 MSZ EN ISO 9239-1: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007
Wood-o-Floor/S3000	B _{fl} – S1	
Cork Master/S2000	C _{fl} – S1	
Wood-o-Cork/S4000	C _{fl} – S1	
Cork Line/S100	D _{fl} – S1	
Wood-o-Floor/S300	E _{fl} – S1	
Cork vern/S200	E _{fl} – S1	

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével – A1 és A2 tűzvédelmi osztályú aljzaton –

- a B_{fl}–S1 tűzvédelmi osztályba tartozó Cork-o-Floor/S1000 és Wood-o-Floor/S3000 típusú parafa padlóburkolatok,
 - a menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes épületekben, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
 - általános helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.
- a C_{fl}–S1 tűzvédelmi osztályba tartozó Wood-o-cork/S4000 és Cork Master/S2000 típusú parafa padlóburkolatok,
 - menekülési útvonalakon III-V. tűzállósági fokozatú épületekben,
 - általános helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.


- a D_{fl} -S1 tűzvédelmi osztályba tartozó Cork Line/S100 típusú parafa padlóburkolatok,
 - menekülési útvonalakon V. tűzállósági fokozatú legfeljebb egyszintes épületekben,
 - általános helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.
- az E_{fl} -S1 tűzvédelmi osztályba tartozó Wood-o-Floor/S300 és Cork vern/S200 típusú parafa padlóburkolatok,
 - menekülési útvonalakon tűzvédelmi szempontból nem alkalmazhatók.
 - Általános helyeken IV-V. tűzállósági fokozatú legfeljebb egyszintes épületekben alkalmazhatók.


A Wood-o-Cork/S4000 típusú parafa padlóburkolat csak diszperziós ragasztóval az A1 és A2 tűzvédelmi osztályú aljzathoz ragasztva alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök


Kocsis László
tudományos osztályvezető