



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-209/2008

## IGAZOLÁS

az A-229/2004 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

**LINDAB poliészter trapézlemezek**

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** LINDAB poliészter trapézlemezek.

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

LINDAB Kft.  
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a.

**Gyártó:**

HALLEPLAST AB.  
LAHOLM, Profiltgatan 1  
S-312 34

**Forgalmazó:**

LINDAB Kft.  
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az A-229/2004 számú, **2009. május 30-án** kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Egy- vagy kéthéjű hidegtetők tetőfedése, homlokzatok burkolata.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2014. június 30-ig** érvényes.

**Budapest, 2009. július 2.**

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.05.19.

### A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

### A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-5: 2006, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

### A termék rövid leírása és műszaki adatai:

#### A termék megnevezése:

Lindab poliészter trapézlemez.

Lindab mindkét oldalán égéskésleltetett fóliával bevont poliészter trapézlemez

Típusai: 40, 400

### Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
<b>Lindab poliészter trapézlemez</b>		
Tűzvédelmi osztály (-)	F	MSZ EN 13501-1: 2007
Tűzvédelmi osztály (-) (tető tűzterjedés alapján)	B <sub>roof</sub> (t1)	MSZ EN 13501-5: 2006
<b>Lindab mindkét oldalán égéskésleltetett fóliával bevont poliészter trapézlemez</b>		
Tűzvédelmi osztály (-)	E	MSZ EN 13501-1: 2007
Tűzvédelmi osztály (-) (tető tűzterjedés alapján)	B <sub>roof</sub> (t1)	MSZ EN 13501-5: 2006

### Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Lindab poliészter trapézlemez minden olyan helyen alkalmazható, ahol a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményt nem határoz meg.

A Lindab mindkét oldalán égéskésleltetett fóliával bevont poliészter trapézlemez


- Tető-felülvilágítóként csak olyan helyen alkalmazható, ahol a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményt nem határoz meg.
- Önálló fedélhéjazatként csak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetenként kezelendő a tájegység vagy területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél,


- V. tűzállósági fokozatú, egyszintes épületek vázkitöltő falainál (külső homlokzati falak) és válaszfalainál,
- Illetve minden olyan helyen, ahol a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelményt nem határoz meg, alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök

  
Kocsis László  
tudományos osztályvezető