

TMI-4/2022

IGAZOLÁS

a 9500 Exposhow, Expocolor-3900 DF, Expoline típusú szőnyegpadlók

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése:

9500 Exposhow, Expocolor-3900 DF, Expoline típusú szőnyegpadlók

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

L.S. & P. Kft.
1108 Budapest, Harmat u. 212-216.

Gyártó:

SOMMER NEEDLEPUNCH
F-59780 Baisieux, 341 rue de la Mairie
Franciaország

Forgalmazó:

L.S. & P. Kft.
1108 Budapest, Harmat u. 212-216.


Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M1-T276M-11749-2017** számú Értékelő jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

A termék alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolataiként.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2027. március 31-ig** érvényes.

Szentendre, **2022. március 24.**


Solyomai Péter
tűzvédelmi vizsgáló laboratóriumvezető

P.H.

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló laboratórium megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. ÉMI Építőipari Vizsgáló laboratórium Tűzvédelmi Vizsgáló laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Vizsgáló laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2:2020, MSZ EN ISO 9239-1:2011, MSZ EN 13501-1:2019, valamint a 2020. január 22-től a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet által módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ).

A termék rövid leírása és műszaki adatai:
9500 Exposhow típusú szőnyegpadló

- vastagság: 6 mm
- területtömeg: 650 g/m²
- szín: változó

Expocolor-3900 DF típusú szőnyegpadló

- vastagság: 2,3 mm
- területtömeg: 650 g/m²
- szín: változó

Expoline típusú szőnyegpadló

- vastagság: 4 mm
- területtömeg: 560 g/m²
- szín: változó

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

1. táblázat

A termék jellemzői (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
9500 Exposhow típusú szőnyegpadló		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (-)	B _{fl} – s1 ^[1]	MSZ EN ISO 11925-2:2020 MSZ EN ISO 9239-1:2011 MSZ EN 13501-1:2019
Expocolor-3900 DF típusú szőnyegpadló		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (-)	B _{fl} – s1 ^[2]	MSZ EN ISO 11925-2:2020 MSZ EN ISO 9239-1:2011 MSZ EN 13501-1:2019
Expoline típusú szőnyegpadló		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (-)	B _{fl} – s1 ^[3]	MSZ EN ISO 11925-2:2020 MSZ EN ISO 9239-1:2011 MSZ EN 13501-1:2019

^[1] Az osztályozás az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

- vastagság: 6 mm
- területtömeg: 650 g/m²
- hordozó felület: bármely „A2_{fl}” vagy „A1_{fl}” tűzzel szembeni viselkedési osztályú hordozó, amelynek testsűrűség > 1200 g/m³.

^[2] Az osztályozás az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

- vastagság: 2,3 mm
- területtömeg: 650 g/m²
- hordozó felület: bármely „A2_{fl}” vagy „A1_{fl}” tűzzel szembeni viselkedési osztályú hordozó, amelynek testsűrűsége ≥ 1200 g/m³.

^[3] Az osztályozás az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

- vastagság: 4 mm
- területtömeg: 560 g/m²
- hordozó felület: bármely „A2_{fl}” vagy „A1_{fl}” tűzzel szembeni viselkedési osztályú hordozó, amelynek testsűrűsége > 1200 g/m³.

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Alkalmazási feltételek a 2020. január 22-től a 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet által módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján:

A 9500 Exposhow típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1), az Expocolor-3900 DF típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1) és az Expoline típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1) menekülési útvonal padlóburkolataként – az 1. táblázatban rögzített feltételek mellett – tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A 9500 Exposhow típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1), az Expocolor-3900 DF típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1) és az Expoline típusú szőnyegpadló (B_{fl} – s1) menekülési útvonal padlóburkolataként lépcsőházban – az 1. táblázatban rögzített feltételek mellett –

- NAK kockázati osztályú,
 - legfeljebb háromszintes ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetésű vagy
 - legfeljebb háromszintes lakó, közösségi alaprendeltetésű vagy
 - rendeltetéstől függetlenül legfeljebb szintes épületekben,
- AK kockázati osztályú,
 - rendeltetéstől függetlenül legfeljebb hétszintes épületekben,
- KK kockázati osztályú,
 - rendeltetéstől függetlenül legfeljebb hatszintes épületekben,
- MK kockázati osztályú,
 - rendeltetéstől függetlenül legfeljebb kétszintes épületekben alkalmazhatók.

A fent leírtakon felül a 9500 Exposhow, az Expocolor-3900 DF, az Expoline típusú szőnyegpadlók minden olyan helyen alkalmazhatóak, ahol az előírt tűzzel szembeni viselkedési osztály követelményt teljesítik.

A beépítés során a gyártó cég vonatkozó előírásait be kell tartani.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállításában körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett. Amennyiben valamilyen változás miatt egy TMI azonos témaszámon újbóli kiadásra került minden esetben a későbbi kiadási dátumú igazolás tekintendő érvényesnek, a korábbi érvényét veszti.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Nemzeti Műszaki Értékelés) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A TMI érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) ellenőrizhető.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök
építész tűzvédelmi szakértő
(I-253/2019)