



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-232/2/2008

IGAZOLÁS

az **A-789/2001** számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező
TRYBA T 58/4 (ISO-PORTAL) típusú kemény PVC ablakok és erkélyajtók;

TRYBA H 58/2 (ISO PORTAL) típusú kemény PVC bejárati ajtók;

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: -**TRYBA T 58/4 (ISO-PORTAL)** típusú kemény PVC
ablakok és erkélyajtók.

-**TRYBA H 58/2 (ISO-PORTAL)** típusú kemény PVC
bejárati ajtók

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

ISO-PORTAL Kft.
5900 Orosháza, Gyártelep u. 13.

Gyártó/Forgalmazó: **ISO-PORTAL Kft.**
5900 Orosháza, Gyártelep u. 13.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **A-789/2001** számú, **2007. április 16-án** kelt,
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a
hátdoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az termék alkalmazási területe:

A TRYBA típusú kemény PVC ablak-, erkélyajtó- és bejárati ajtó-szerkezetek műszaki paramétereit
figyelembe véve lakóházakba, nyaralókba, közösségi és szociális épületekbe, valamint ha a terve-
zési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2009. január 31-ig** érvényes.

Budapest, 2008. október 1.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt tartalmaz.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú melléklete I/3. fejezet;
MSZ 14800-3:1982, MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott OTSZ 5. része, OTÉK.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Ablak profilrendszer:

Típus: TRYBA T 58/4 (4 kamrás)
Anyag: Kemény PVC (PVC-U/fehér)
Tömítés: 2 × peremtömítés
Méreték: tok: 58×66/46, 84/64, 95/75, (mm)
szárny: 66×65/47, 45/45, 76/56, 56/36, 95/75 (mm)
tokosztó: 58×80/40, 100/60 (mm)

A profilrendszerből gyártható szerkezetek: ablakok és erkélyajtók

Nyitásmódok: nyíló, bukó, bukó-nyíló, középen nyíló, fix
Üvegezés: különböző rétegfelépítésű hőszigetelő üveg, betételem
Vasalat: SIEGENIA típusú vasalatok
Tömítés: 2 × peremtömítés (EPDM, vagy TPE)
Méreték: A rendszerdokumentáció szerint, maximális méretek megadásával

Ajtó-profilrendszer:

Típus: TRYBA H 58/2 (2 kamrás)
Anyag: Kemény PVC (PVC-U/fehér)
Tömítés: 2 × peremtömítés
Méreték: tok: 58 × 65/44 (mm)
58 × 75/54 (mm)
szárny: 58 × 121/100 (mm)
58 × 120/80 (mm)
osztó: 58 × 84/42 (mm)

A profilból gyártható szerkezetek: ajtók

Nyitásmódok: nyíló
Üvegezés: különböző rétegfelépítésű hőszigetelő üveg, betételem
Tömítés: 2 × peremtömítés (EPDM, vagy TPE)
Méreték: maximális méretek a rendszerdokumentáció szerint

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
TRYBA T 58/4, H 58/2		
Tűzvédelmi osztály	E*	MSZ 14800-3: 1982 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/3. fejezet MSZ EN 13501-1: 2007
Tűzállósági határérték	Tűzállósági határértékkel nem rendelkezik	MSZ EN 13501-2: 2008

*A termék tényleges tűzvédelmi osztályát 2009. 03. 31-ig vizsgálati igazolással kell igazolni.

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A TRYBA típusú, „nehezen éghető” kemény PVC profilokból készülő ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületekben és helyiségekben tűzvédelmi szempontból nem alkalmazhatók. A tárgyi profilokból készült szerkezetek franciaerkélyként való alkalmazása csak pozitív eredményű laboratóriumi modellkísérlet - homlokzati tűzterjedési vizsgálat – esetén lehetséges.

A ajtószervezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények nem vonatkoznak.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Bencz Miklós
vizsgáló technikus



Szirmai Attila
szakági laboratóriumvezető



dr. Kovács Károly
divízióvezető