



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518
Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-8/2010

IGAZOLÁS

a Soler & Palau gyártmányú, CHAT/4/8-400 típusú csatornaventilátor

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Soler & Palau gyártmányú CHAT/4/8-400 típusú csatornaventilátor

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:
Airvent Zrt. 1103 Budapest, Kőér utca 3/a.

Gyártó:
Soler & Palau, S.A. Ctra. Puigcerdá s/n 17500 Ripoll (Girona), Spanyolország

Forgalmazó: azonos a kérelmezővel


Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M-401/4/2010** számú, **2010. július 8-án** kelt Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:
Az épületben keletkező füst és forró égésgázok folyamatos elvezetése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2015. július 31-ig** érvényes.

Budapest, 2010. július 8.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2** oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegei út 37.)
és Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification; Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. melléklete, EN 12101-3:2002,

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A ventilátorház acél, karimás csatlakozással, a lapátozás acél. A járókerék közvetlenül a motorhoz csatlakozik.

A járókerék névleges átmérője: 400-800 mm.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

| Termékjellemzők (és mértékegységeik) | Érték/adat | Vizsgálati/értékelési mód |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Működőképesség (perc) - 400 °C-os füstgázhőmérsékleten | 120 (F ₄₀₀ 120) | MSZ EN 12101-3:2002 |
| Térfogatáram változás (%) | 10 | MSZ EN 12101-3:2002 |

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Soler & Palau gyártmányú, CHAT/4/8-400 típusú, csatornaventilátor névleges átmérője 400-800 mm között lehet.

A hő- és füstelszívó ventilátorok beépítését a gyártó cég szerelési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Bencz Miklós)
vizsgáló technikus



(Kocsis László)
tudományos osztályvezető