



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING

ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

**TMI-114/2010**

## IGAZOLÁS

az **A-397/2005** számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

**JANSEN-JANISOL 2 szerkezeti rendszerű, acél profilú, üvegezett, oldal- és felülvilágítóval kiegészíthető egy- és kétszárnyú tűzgátló (EI30) szerkezet**

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** JANSEN-JANISOL 2 szerkezeti rendszerű, acél profilú, üvegezett, oldal- és felülvilágítóval kiegészíthető egy- és kétszárnyú tűzgátló (EI30) szerkezet

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

FERMONT '92 Kft. Ipari és Szerelő Kft.  
H-1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 103.

**Profil gyártó:** Jansen AG Stahlrötenwerk  
CH-9463 Oberriet SG,  
Svájc

**Forgalmazó:** ALUKÖNIGSTAHL Kft.  
H-1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **A-397/2005** számú és **A-2548/2007, 2007. december 11-én** kelt

Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Építmények tűzgátló nyílászáró szerkezetei.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2011. november 30-ig** érvényes.

**Budapest, 2010. június 14.**

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ EN 1634-1: 2009, MSZ EN 1634-3: 2005, MSZ EN 13501-1: 2007, MSZ EN 13501-2: 2008, valamint 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Az ajtók egy- és kétszárnyú változatban, oldal-, illetve felülvilágítóval készülhetnek. Tokszerkezetüket és az ajtószárnyak keretszerkezetét acélprofilokból szerelik össze. Az ajtószárnyak készülhetnek tele üvegezéssel vagy félig üvegezett (felül üveg, alul tömör betételem) kivitelben.

Az alkalmazható üvegezés típusa: Schott Pyranova EI30 S2,0  
Promaglas EI30  
CONTRAFLAM EI30  
SWISSFLAM EI30

Az alkalmazott zárszerkezet típusa a JANSEN AG. gyártmányai: 550.180, 550.181,  
550.196, 550.197

A pántok a JANSEN AG. gyártmányai: 550.276, 3D

Az automata ajtócsukó típusa: Dorma TS 93B

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (perc)	EI 30	MSZ EN 1634-1: 2009
Tűzvédelmi osztály (-)	A1	MSZ EN 13501-1: 2009 MSZ EN 13501-2: 2008

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Tűzbiztonsági szempontból a termékek azon helyeken építhetők be, illetve alkalmazhatók, ahol az igazolt tűzállósági határérték illetve tűzvédelmi osztályba sorolás a mindenkori szabályzásnak megfelelő kategóriájú.

A szerkezetek Shott Pyranova EI30 S2,0, Promaglas EI30, CONTRAFLAM EI30, valamint SWISSFLAM EI30 típusú üvegekkel szerelhetők.



A JANSEN-JANISOL 2 profilrendszerrel készült szerkezetek – további vizsgálat nélkül – a következő méreteken alkalmazhatók:

	(szélesség × magasság)
- egyszárnyú ajtó minimális mérete:	1020 × 1725 mm
- egyszárnyú ajtó maximális mérete:	1440 × 2700 mm
- kétszárnyú ajtó minimális mérete:	1920 × 1825 mm
- kétszárnyú ajtó maximális mérete:	3400 × 2850 mm
- az ajtószárnyakban használható maximális üvegméret:	1378 × 2400 mm
- az oldalvilágítóban használható maximális üvegméret:	1064 × 2573 mm
- a portálszerkezet maximális magassági mérete:	2815 mm

(A portálszerkezet szélességi mérete – sorolással – nem esik korlátozás alá.)

A méretválasztékban szereplő méreteknél nagyobb és az egybeépített szerkezetek csak az ÉMI Nonprofit Kft. egyedi ellenőrzése mellett alkalmazhatók.

A szerkezetek tűzállósági teljesítménye beton-, vasbeton-, pórusbeton-, téglá, valamint gipszkarton falszerkezetekbe történő beépítése esetén igazolt.

A termék alkalmazásakor a gyártó által készített használati utasításait be kell tartani.

A műszaki paramétereket és a javasolt felhasználási terület az ajtókhöz mellékelt megfelelőségi igazoláson fel kell tüntetni.

A kivitelezés során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.


A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá nyilvánításához az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
 Makai János Róbert  
 témafelelős

  
 Kocsis László  
 tudományos osztályvezető