



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf.: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-24/2006

IGAZOLÁS

az A-411/2005 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

KoolDuct elnevezésű

22 mm vastag, szendvicsszerkezetű, 28 µm vastag alumínium fóliával kasírozott,
üvegszál erősítésű fenol-hab (PF) elemekből álló, bajonettzárás légszatorna rendszer

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Kool Duct, 22 mm vastag, szendvicsszerkezetű, 28 µm vastag alumínium fóliával kasírozott, üvegszál erősítésű fenol-hab (PF) elemekből álló, bajonettzárás légszatorna rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

F2 Komplex Kft. 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 27.

Gyártó és forgalmazó:

Kingspan Insulation

Pembridge, Leominster, Herefordshire HR6 9LA, UK.

Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-411/2005 számú, 2006. április 1-én kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.



Az építési termék alkalmazási területe:

Az emberi tartózkodást szolgáló épületek külső és belső térben elhelyezkedő, szűrt, kezelt,
tisztá levegőt szállító szellőztető és klímaberendezéseiben.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. április 1-ig érvényes

Budapest, 2006. április 1.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató 

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e
dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:
2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/3. és I/4. fejezetei, OTSZ, OTEK,
MSZ 14800-3: 1982, MSZ 14800-10: 1987

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

22 mm vastag, szendvicsszerkezetű, 28 µm vastag alumínium fóliával kasírozott, üvegszál erősítésű fenol-hab (PF) elemekből álló, bajonettzáras légszűrő rendszer.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Füstfejlesztő tulajdonság (-)	„közepesen füstfejlesztő”	MSZ 14800-10: 1987
Éghetőség (-)	„nehezen éghető”	MSZ 14800-3: 1982

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:


Lakó- és közösségi épületekben, a nem szerelőknában függőlegesen vezetett szellőzőcsatornákat „nem éghető” anyagú és legalább 0,2 óra tűzállósági határértékű szerkezettel kell határolni a fődémátvezetések egyidejű tűzgátló tömitése mellett.


A tárgyi panelekből készült légszűrőt a tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten (tűzgátló falon, tűzgátló fődémen) való átvezetésnél az adott épületszerkezethez kapcsolódó tűzgátló csappantyúval kell ellátni. A tűzgátló csappantyú tűzállósági határértékének – a csatornával együtt vizsgálva – legalább 0,5 órának ($T_H \geq 0,5$ óra) kell lennie.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítás körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá válásához az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


(Kocsis László)
témafelelős


(Geier Péter)
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője