



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, PF: 69.  
Telefón: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-26/2007

## IGAZOLÁS

a Metallschneider gyártmányú kisteher felvonóakna-ajtók

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Infloor Cinestar típusnevű padlóburkolat

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás (TMI) jogosultja:  
Keringatlan Kft.,  
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.

Gyártó:  
Infloor Teppichboden GmbH. & Co. KG  
D-33442, Herzebrock Daimlerstrasse 8-12, Németország

Forgalmazó:  
Keringatlan Kft. 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az M-243/2007 számú, 2007. május 11-én kelt  
Vizsgálati Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a  
háttoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:  
Építmények padlóburkolata.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2012. május 31-ig érvényes.

Budapest, 2007. május 11.



  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2. oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e  
dokumentum részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\*\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ 14800-9: 1985, MSZ EN 14041: 2004, valamint a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. számú mellékletének I/3. fejezete

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Az Infloor Cinestar típusnevű padlóburkolat, 19 mm vastag Eurospan Lammex B1 forgácslapra ragasztott 9,5 mm vastag velúr padlószőnyegből áll. Mivel a szőnyegpadló természetes hordozója a faforgács lemez, azzal együtt kerül beépítésre, így a vizsgálatok során alkalmazott modellek kiképzése ezen két komponensből készült, melyek szakmai szempontból egy egységet képeznek.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Infloor Cinestar		
Lángterjedési fokozat	„mérsékelt lángterjedésű”	MSZ 14800-9: 1985

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket a felhasználhatóságra vonatkozóan a 2/2002. (I.23.) BM rendelet 5. sz. mellékletének I/3. fejezete tartalmazza, mely figyelembevételével a „mérsékelt lángterjedésű” osztályba tartozó Infloor Cinestar típusú padlóburkolat az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek kivételével alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfeleléségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
(Kocsis László)  
témafelelős

  
(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető

  
(Dr. Balóczy Tamás)  
központi laboratóriumvezető