



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-22/2008

IGAZOLÁS

az MSZ EN 13165: 2001 számú termékszabvány alapján készített
Puren gyártmányú
PIR Class C típusnevű hőszigetelő hab

TÜZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Puren gyártmányú PIR Class C típusnevű hőszigetelő keményhab

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Puren Gmbh.
Rengoldshauser str. 4. 88662 Überlingen, Németország

Gyártó:

Puren Gmbh.
Rengoldshauser str. 4. 88662 Überlingen, Németország

Forgalmazó:

Puren Gmbh.
1064 Budapest, Izabella u. 77. V/5.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **Nr. 136/03/2008** számú, **2008. március 1-én** kelt Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Építmények hőszigetelése.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2014. szeptember 30-ig** érvényes.

Budapest, 2009. szeptember 17.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

Kasírozás nélküli hőszigetelő keményhab lap. PUR-EN 13165-T9-DS(TH)9-CS(10\Y) 150-TR100.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzvédelmi osztály	C – s3, d0	MSZ EN 13501-1: 2007

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A Puren gyártmányú PIR Class C típusnevű keményhab hőszigetelő lemezek

- IV. tűzállósági fokozatú egyszintes épületek általános helyein,
- V. tűzállósági fokozatú épületekben,
- Lapostető hőszigetelésekre, amelyeket a „tetőfödém tartószerkezetei”-nek megfelelő tűzállósági határértékkel rendelkező zárófödémek felett alkalmaznak, vagy amelyek legalább 5 cm vastag, A1-A2 tűzvédelmi osztályba sorolható anyagú kéreggel borítottak, amely kéreg a tetőszigetelés minden pontján biztosítja a védelmet,
- Amennyiben a tetőfödém az épület kiürítési számításaiban biztonságos térként szolgál és a hő- vagy a csapadékvíz elleni szigetelő réteget felülről A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagréteggel fedik,
- A 60 kg/m²-nél nem nagyobb tömegű, térelhatároló elemeket is tartalmazó tetőfödém-szerkezeteken – egy tűzszakaszon belül – a III-V. tűzállósági fokozatú épületek esetén,
- Illetve minden olyan helyen, ahol a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat nem határoz meg tűzvédelmi követelményt,

hőszigetelésként alkalmazható.

A termék beépítése során a gyártó által készített munkavédelmi és felhasználási leírásban foglaltak szerint kell eljárni.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök


Kocsis László
tudományos osztályvezető