



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-167/2008

IGAZOLÁS

az MSZ EN 13162:2001/AC:2005 számú harmonizált termékszabvány alapján készített

Hardrock Max
típusú lapostetős hőszigetelő anyag

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termékek megnevezése: **Rockwool Hardrock Max**

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
8346 Gógánfa, Rockwool út 4.

Gyártó:

ROCKWOOL Hungary Szigetelőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
Gógánfai gyártelep
8346 Gógánfa, Rockwool út 4.

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az 1159-CPD-0047/04 számú, 2008. május 26-án kelt EG-Megfelelőségi Tanúsítványban részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek hőszigetelése

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2013. július 30-ig érvényes.

Budapest, 2008. július 28.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 1182: 2002, MSZ EN ISO 1716: 2002, MSZ EN 13501-1: 2007,
MSZ EN 13162:2001/AC:2005, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. melléklete

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Rockwool Hardrock Max lapostetős inhomogén hőszigetelő anyag.

Termékszabvány szerinti jelölése:

MW-EN13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR10-PL(5)800-WS-MU1

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Hardrock Max		
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN ISO 1182: 2002 MSZ EN ISO 1716: 2002 MSZ EN 13501-1: 2007


Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:


Hőszigetelésekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, mely figyelembevételével a Rockwool Hardrock Max típusú lapostetős hőszigetelő anyag tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.


Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök


Szirmai Attila
szakági laboratóriumvezető


dr. Kovács Károly
divízióvezető