



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-23/2009-2011

## IGAZOLÁS

az A-2/1998 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

**Polylack W2 típusú tűzvédő festékbevonat rendszer**

## TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

**A termék megnevezése:** Polylack W2 típusú tűzvédő festékbevonat rendszer

**Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:**

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.  
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.

**Gyártó:**

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.  
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.

**Forgalmazó:**

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.  
2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33.

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az A-2/1998 számú, 2011. március 10-én kelt Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


**Az építési termék alkalmazási területe:**

Teherhordó acélszerkezetek tűzállósági teljesítményének növelése.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2016. március 31-ig érvényes.

Budapest, 2011. november 16.

P.H.

  
Dr. Matolcsy Károly  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

**A vizsgáló egység megnevezése:**

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divízió (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

MSZ 14800-1: 1989, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész.

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

A Polylack W2 típusú, hő hatására habosodó tűzvédő festékrendszer, teherhordó acélszerkezetek tűzállósági teljesítményének növelésére szolgál.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (perc)	R 30 (500 µm*)	MSZ 14800-1: 1989

\*Minimális száraz összrétegvastagság (fedőbevonat nélkül)

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

A bevonatrendszerrel megfelelően kezelt, legalább 5 mm falvastagságú teherhordó acélszerkezetek tűzállósági határértéke R 30-ra növelhető.

A tűzállósági határértékhez az acélszerkezet saját tűzállósági teljesítménye nem adható hozzá.

Beépítés előtt az acélfelületet elő kell készíteni, zsírtalanítani kell. Biztosítani kell a felület Sa 2 ½-es tisztaságát.

A beépítés és a felhasználás során a gyártó által biztosított magyar nyelvű alkalmazástechnikai útmutató szerint kell eljárni.

Az alkalmazáskor a gyártó által készített felhasználási előírásokat be kell tartani.


Figyelembe kell venni, hogy agresszív igénybevételek hatására a bevonatrendszer tűzvédő képessége romolhat.


A felhasználási útmutatónak tartalmaznia kell a termék biztonsági adatlapján részletezett veszélyforrások alapján, a tűz- és munkavédelmi előírásokat.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelési jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  
Kiss-Sponga Tamás  
vizsgáló mérnök

  
Geier Péter  
divízióvezető helyettes

  
Tóth Balázs Tamás  
divízióvezető