



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

ÉMI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
ÉMI SOCIÉTÉ À BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT, RESPONSABILITÉ LIMITÉE
ÉMI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

TMI-116/1/2010

IGAZOLÁS

az **MSZ EN 14041: 2004** számú harmonizált termékszabvány alapján gyártott

High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence, Juxtapose, Out of The Shadows típusú modulszőnyegek, Comfort Plus² hátoldallal

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence, Juxtapose, Out of The Shadows típusú modulszőnyegek, Comfort Plus² hátoldallal.

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja:

Decor Floor Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Gyártó:

Milliken Industrials Limited
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan, Lancashire
WN6 8RN, Nagy-Britannia

Forgalmazó:

Decor Floor Kft.
1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/G

Jelen igazolást az ÉMI Nonprofit Kft. az **M-755/2011** számú, **2011. november 27-én** kelt, Vizsgálati jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Épületek padlóburkolata.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2016. november 30-ig** érvényes.

Budapest, 2011. november 28.

P.H.


Dr. Matolcsy Károly
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2009.09.17.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Divízió (2000 Szentendre, Dózsa György út 26) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ EN ISO 11925-2: 2011, MSZ EN ISO 9239-1: 2011, MSZ EN 14041: 2004, MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010, valamint a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. rész.

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence típusnevű modulszőnyeg, Comfort Plus² hátoldallal ~11,8 mm vastag, ~4400 g/m² tömegű.

A High Performance Loop termékcsaládba tartozó Juxtapose típusnevű modulszőnyeg, Comfort Plus² hátoldallal ~10,4 mm vastag, ~39900 g/m² tömegű.

A High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence típusnevű modulszőnyeg, Comfort Plus² hátoldallal ~10,2 mm vastag, ~4000 g/m² tömegű.

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence, Juxtapose, Out of The Shadows típusú modulszőnyeg, Comfort Plus² hátoldallal		
Tűzvédelmi osztály (-)	B _{fl} – s1	MSZ EN ISO 11925-2: 2011 MSZ EN ISO 9239-1: 2011 MSZ EN 13501-1: 2007+A1:2010

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

Padlóburkolatokkal szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket – a felhasználhatóságra vonatkozóan – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. része tartalmazza, mely figyelembevételével az „A1” és „A2” tűzvédelmi osztályú aljzaton a „B_{fl} – s1” tűzvédelmi osztályba tartozó High Performance Loop termékcsaládba tartozó Consequence, Juxtapose, Out of The Shadows típusnevű modulszőnyegeket, Comfort Plus² hátoldallal,

- menekülési útvonalakon I. tűzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes épületekben, valamint II-V. tűzállósági fokozatú épületekben,

- egyéb helyeken tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazhatók.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Nonprofit Kft. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.


A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatossá válásához az ÉMI Nonprofit Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



Kiss-Sponga Tamás
vizsgáló mérnök



Geier Péter
divízióvezető helyettes



Tóth Balázs Tamás
divízióvezető *h.*