



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ  
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG  
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-48/5/2007

## IGAZOLÁS

az A-759/2001 számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

record 16 FBO típusú pánikvasalatos automata harmonikaajtó

### TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: record 16 FBO típusú pánikvasalatos automata  
harmonikaajtó

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja: a forgalmazó

Gyártó:  
agatec ag  
CH-8320 Fehralthof Allmendstrasse 24., Svájc

Forgalmazó:  
record Ajtó-automatizálási Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 8.


Jelen igazolást az ÉMI Kft. az A-759/2001 számú, 2007. április 30-án kelt  
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,  
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett  
adja ki.

Az építési termék alkalmazási területe:  
Épületek kiürítési útvonalain beépíthető, vészkijárat funkcióra alkalmas automata  
harmonikaajtó.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 2011. november 30-ig érvényes.

Budapest, 2007. július 18.

P.H.

  
Dr. Bánky Tamás  
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e  
dokumentum részét képezi(k).

**A vizsgáló egység megnevezése:**

EMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és  
Tűzvédelmi Laboratórium\* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

\* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

**A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:**

prEN 12650-1:2001, MSZ 14800-5:1994, 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. mellékletének I/2. és I/6. fejezete, OTSZ, OTÉK

**A termék rövid leírása és műszaki adatai:**

Az alumínium profilrendszerbe edzett vagy ragasztott üvegezés kerül. A harmonikaajtó normál működés esetén befelé nyílik. Vészhelyzetben az ajtó a menekülés irányába ható mechanikus nyomásra kioldódik a rögzítéséből és az ajtószárnyak felnyílnak.

Az áthaladási szélesség 800-2000 mm, az áthaladási magasság 2500 mm.

**Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek**

| Termékjellemzők<br>(és mértékegységeik) |     | Érték/adat        | Vizsgálati/értékelési mód                                 |
|---|-----|-------------------|---|
| Tűzállósági határérték                  | óra | Nem tűzgátló      | MSZ 14800-5:1994  |
| Éghetőségi besorolás                    | -   | Nem éghető anyagú | 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 5. melléklet I/2, I/3 fejezet |
| Nyitási (kilökési) erő                  | N   | max. 220          | prEN 12650-1:2001   |

**Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:**

Az automata harmonikaajtók csak olyan helyeken építhetők be, ahol a szerkezettel szemben éghetőségi és tűzállósági határérték követelményt nem támasztanak.

Az ajtónak kézi érintésre a menekülés irányába nyithatónak kell lennie.

A szerkezetek beépítését és karbantartását a gyártó cég kivitelezési útmutatásainak megfelelően kell elvégezni.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Somorjai Antal)  
témafelelős



(Dr. Kovács Károly)  
divízióvezető



(Dr. Bánky Tamás)  
központi laboratóriumvezető